



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

.....napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2015. március 5-i ülésére

Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/N pályázati konstrukcióra benyújtott „Zalaegerszeg M.J.V. Polgármesteri Hivatalában fotovoltaikus rendszer kialakítása” című pályázat megvalósítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Műszaki Osztály
Vásár Marianna pályázati szakreferens *Balaicz*

Egyeztetve: Önkormányzati Osztály

Tárgyalta: Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: Jagasics János Jagaber Kft.
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 69.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália *Cziborné Vincze Amália*

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
Zsupanek Péter *Zsupanek Péter*

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2014. augusztus 21-én Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióra.

A pályázati projekt címe: **„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában fotovoltaikus rendszer kialakítása”**

A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése volt ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek kiépítését.

Az 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE – háztartási méretű kiserőmű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítását támogatta a kiírás, mely a saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítését szolgálja.

A projektben 42 Kw csatlakozási teljesítményű rendszer beépítését terveztük mely 50 250 kWh/év megtermelt energiamennyiségre képes. A Polgármesteri Hivatal éves energiaszükséglete 172 949 kWh/év. A rendszer beépítésével az elkészült energetikai tanulmány szerint közel 25% villamosenergia megtakarítás érhető el.

Az elmúlt évek villamosenergia költségei a Polgármesteri Hivatal épületében 7-8 millió Ft közötti összegek voltak. *A rendszer beépítésével a megtakarítás mintegy 2 millió Ft/ év összeget jelent.*

A pályázatban igényelt támogatási összeg 28 874 000,- Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A pályázat támogatói döntése 2015. január 21-én érkezett meg elektronikusan, amely az igényelthez képest 4 256 889,- Ft-tal kisebb, összesen 24 617 111,- Ft-összegű támogatás megítéléséről szól. A döntés egy 2014. december 29-én megjelent 1841/2014. (XII. 29.) számú Kormányhatározatra hivatkozott, mely módosítja a beadáskor érvényes pályázati útmutatót és önrész vállalására kötelezi a pályázókat bizonyos feltételek teljesülése esetén.

A feltételek megvizsgálása során Önkormányzatunk kifogásolta a csökkentett támogatás megítélését.

A Közreműködő Szervezet elfogadta az indoklást és adminisztratív hibára hivatkozva a pályázatban kért 28 874 000,- Ft támogatási összegről való ismételt döntést felterjesztette az Irányító Hatósághoz.

A javított támogatói döntés a 2015. február 5-i közgyűlés időpontjáig nem érkezett meg, ezért azt a Közgyűlés még nem tárgyalta.

A Közreműködő Szervezet az elmúlt napokban ismét kérte a csökkentett támogatási tartalomhoz kapcsolt megvalósítási tervet az önkormányzattól hivatkozva a 1841/2014. (XII. 29.) Kormányhatározatra. Az Önkormányzat ismételten írásbeli megerősítést kért az adminisztrációs hibáról, mely a kisebb megítelt támogatáshoz kapcsolódik.

A főépület és az udvari épületrész lapostetejére, valamint a nyeregtetős udvari épület D-i féltetőjére kerül kihelyezésre a 172 db napelem az alábbiak szerint. A főépületen 74 db, az udvari lapos tetőn 18 db napelem soronként elosztva, fektetve, 15°-ban kiemelve, 3-3 sorban sorosan felfűzve kerül elhelyezésre. A ferde tetőre 3 sorban 80 db-t szerelünk fel.

A pályázat benyújtásakor a statikai szakvélemény készült a Polgármesteri Hivatal zárófödémére és az az udvari melléképület tetőzetére telepítendő napkollektorok

vizsgálatához, mely megfelelő állapotúnak minősítette a tartószerkezeteket a beruházáshoz azzal a kitételrel, hogy a megvalósítás előtt a melléképület tetőszerkezetének teljeskörű ellenőrző felmérése szükséges.

A Gang-Nail rácsostartó szerkezet részletes elemenkénti felmérése megtörtént. A statikus és az energetikai szakember javaslata alapján a tető minimális megbontása mellett kiegészítő rögzítés szükséges a beépítendő napelemes rendszer biztonságos felhelyezése érdekében. A rögzítés a rácsostartó szerkezet oldalához kapcsolódik, így a tartószerkezet keresztmetszetét nem gyengíti. A közbeszerzés során a rögzítéshez a szakemberek által javasolt műszaki tartalom kerül megfogalmazásra. Tervezői költségbecslés alapján a javasolt szerkezet becsült költsége bruttó 450 000,- Ft

A Polgármesteri Hivatal épületére elhelyezendő napelemek esetében a lapostető szigetelés jelenlegi állapota került megvizsgálásra. A csapadékvíz elleni vízszigetelés több helyen szétnyílt, felgyűrődött. A ráhelyezett tartószerkezet rögzítése a beázás kockázatát rejti. A napelemek kihelyezésével érintett rész csapadékvíz elleni vízszigetelésének javítása, egy rétegben való megújítása a bekért becsült informatív ajánlat alapján bruttó 1 080 000 Ft. A beruházás hosszútávú elhelyezése, indokolja, a szigetelés megvalósítását a napelemek felhelyezése előtt.

A beruházás megvalósításhoz javasolt, műszakilag indokolt kapcsolódó munkák becsült összköltsége bruttó 1,5 millió Ft, mely a megtakarítást nézve kevesebb, mint 1 év alatt megtérül.

A rendszer kiépítését segítő, a pályázatban el nem számolható költségekre a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaihoz kapcsolódó költségvetési előirányzat biztosítja a fedezetet.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** 2015.február 23-i ülésén **32/2015.** számú határozatával 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A **Műszaki Bizottság** 2015. február 24-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és **20/2015.** számú határozatával egyhangúlag- 10 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A **Gazdasági Bizottság** 2015. február 25-i ülésén **28/2015.** számú határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Határozati javaslat:

1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, mint Kedvezményezett képviselőként aláírja a KEOP-4.10.0/N jelű pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat Támogatói Okiratát, az alábbiak szerint:

Azonosító szám: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0118

Tárgy: „Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában fotovoltaikus rendszer kialakítása”

- A projekt keretében elszámolható költség összege: bruttó 28 874 000,- Ft
- Önkormányzati saját erő: 0 Ft
- A megítélt támogatás összege: 28 874 000,- Ft

Határidő: támogatói okirat kézhezvételét követő 3 héten belül

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- 2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása során a támogatás költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. évi költségvetés során következő módosítása
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
- 3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert gondoskodjon pályázati projekt biztonságos megvalósításához szükséges lapostető szigetelési munkák elvégzéséről.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
- 4.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert gondoskodjon pályázati projekt Támogatói Okirat szerinti megvalósításáról, a megvalósításhoz szükséges beszerzések/közbeszerzés lefolytatásáról.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2015. február 26.


Balaicz Zoltán
polgármester

