Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ALIBÁNFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BABOSDÖBRÉTE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAGOD	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BECSVÖLGYE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BOCFÖLDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BONCODFÖLDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BÓDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	CSATÁR	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	CSONKAHEGYHÁT	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	DOBRONHEGY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	HAGYÁROSBÖRÖND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	HOTTÓ	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0																		
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								0																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KÁVÁS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KISKUTAS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KISPÁLI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								0																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KUSTÁNSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	MILEJSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NAGYKUTAS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0																		
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								0																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NAGYPÁLI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NÉMETFALU	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	PÁLFISZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	PETHŐHENYE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	SÁRHIDA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	TESKÁND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALABOLDOGFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAEGERSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
1		É-i vízbázis és vízműtelep kiépítése	ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése					**Zalaegerszeg**	**1 500 000**		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								1 500 000						
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**1 500 000**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
									0																		
	Összesen:								**1 500 000**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	1 500 000	1 500 000	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTGYÖRGY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0																	
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								0																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTIVÁN	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0																		
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								0																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTLŐRINC	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	Zalaegerszeg-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
	I. Felszín alatti vízkivétel																										
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0																		
	III. Vízmütelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								0																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ALIBÁNFA, BABOSDÖBRÉTE, BOCFÖLDE, BÖDE, CSATÁR, HOTTÓ, KISKUTAS, NAGYKUTAS, SÁRHIDA, TESKÁND, ZALAEGERSZEG, BAGOD, BONCODFÖLDE, HAGYÁROSBÖRÖND, KÁVÁS, ZALABOLDOGFA, ZALASZENTGYÖRGY, CSONKAHEGYHÁT, DOBRONHEGY, MILEJSZEG, NÉMETFALU, PÁLFISZEG, PETHŐHENYE, BECSVÖLGYE, KUSTÁNSZEG, KISPÁLI, NAGYPÁLI, ZALASZENTIVÁN, ZALASZENTLŐRINC	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																							
	I. Felszín alatti vízkivétel																									
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen:								**0**																	
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	VÍZMŰTELEP																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
1		É-i vízbázis és vízműtelep kiépítése	ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése					Zalaegerszeg	1 500 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								1 500 000						
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								**1 500 000**																	
	IV. Vízelosztás																									
		Helyszín	beruházás megnevezése																							
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	Összesen								**0**																	
	VÍZTÁROLÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
	NYOMÁSFOKOZÓK																									
	Épület, építmény																									
	Gép, berendezés																									
	Irányítástechnika, energiaellátás																									
									0																	
	Összesen:								**1 500 000**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beruházásra a forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	1 500 000	1 500 000	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ALIBÁNFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ALSÓNEMESAPÁTI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BABOSDÖBRÉTE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAGOD	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAK	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BOCFÖLDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BONCODFÖLDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BÓDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BUCSUSZENTLÁSZLÓ	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvizelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	CSATRÁ	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	CSONKAHEGYHÁT	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	DOBRONHEGY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	EGERVÁR	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	GÖSFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	HAGYÁROSBÖRÖND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	HOTTÓ	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KÁVÁS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KEMENDOLLÁR	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KEMÉNFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2038)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KISBUCSA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KISKUTAS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KISPÁLI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	LAKHEGY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NAGYKUTAS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NAGYPÁLI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NEMESAPÁTI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NEMESHETÉS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NEMESSÁNDORHÁZA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NEMESSZENTANDRÁS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NÉMETFALU	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	OZMÁNBÜK	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	PETHŐHENYE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	PÓKASZEPETK	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	PUSZTASZENTLÁSZLÓ	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	SALOMVÁR	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	SÁRHIDA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	SÖJTÖR	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	TESKÁND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	VASBOLDOGASSZONY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	VASPÖR	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	VÖCKÖND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALABOLDOGFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																										
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALACSÉB	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAEGERSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
2		Zalaegerszeg Azáleás u.	szennyvízelvezetés kiépítése	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz	-	Zalaegerszeg	30 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		30 000											
SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
VI. Szennyvíztisztítás																											
	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP																										
	Épület, építmény																										
3		Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep biológiai medence	1. biológia műtárgy újjáépítése	A műtárgy állaga előrehaladott elhasználódást mutat.	A víziközmű műtárgy/berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik, balesetveszélyes állapot megszűnik. Teljesíthető határértékek.	-	Zalaegerszeg	4 000 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 000 000										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	EGYEDI SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	EGYEDI ZÁRT SZENNYVÍZTÁROLÓ																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								4 030 000	0				**0**	**30 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beruházásra fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	4 030 000	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAISTVÁND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTGYÖRGY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTIVÁN	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTLŐRINC	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAEGERSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	Zalaegerszeg-SZV

V. Szennyvízelvezetés

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																										
	Épület, építmény																										
2		Zalaegerszeg Azáleás u.	szennyvízelvezetés kiépítése	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz	-	Zalaegerszeg	30 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		30 000												
SZENNYVÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																											
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	összesen:								30 000																		
VI. Szennyvíztisztítás																											
	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP																										
	Épület, építmény																										
3		Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep biológiai medence	1. biológia műtárgy újjáépítése	A műtárgy állaga előrehaladott elhasználódást mutat.	A víziközmű műtárgy/berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik, balesetveszélyes állapot megszűnik. Teljesíthető határértékek.	-	Zalaegerszeg	4 000 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 000 000											
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	EGYEDI SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	EGYEDI ZÁRT SZENNYVÍZTÁROLÓ																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								4 030 000	**0**				**0**	**30 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beruházásra fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024)
II. ütem	4 030 000	0	Fejlesztési díj (2025-2028)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ALIBÁNFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Alibánfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképeség biztosítása			**Alibánfa**	1 395		2024.01.01	2038.12.31		450	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**1 395**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	276		2025.01.01	2028.12.31	közép		69	69	69	69									
		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	114		2025.01.01	2026.12.31	közép		57	57										
		Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	138		2025.01.01	2026.12.31	közép		69	69										
		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	114		2025.01.01	2026.12.31	közép		57	57										
		Zalaszentiván Ady u.	gerincvezeték csere (NA80 236 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 886		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 886											
		Zalaszentiván Dózsa u.	gerincvezeték csere (NA80 260 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 411		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 411											
		Zalaszentiván Táncsics u.	gerincvezeték csere (NA80 144 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	781		2025.01.01	2025.12.31	közép		781											
		Zalaszentiván Petőfi u.	gerincvezeték csere (NA80 200 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 085		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 085											
		Zalaszentiván József A. u.	gerincvezeték csere (NA80 253 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 373		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 373											
		Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	556		2025.01.01	2028.12.31	közép		139	139	139	139									
		Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	138		2025.01.01	2026.12.31	közép		69	69										

		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	114		2025.01.01	2026.12.31	közép		57	57												
		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	127		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						19	30	30		18	30				
		Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	130		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						22	30	30		18	30				
		Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	59		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						18	19		3	19					
		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	58		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						17	19		3	19					
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 810		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	494		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						52	78	78	78	78	26	26	26	26	26
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	387		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								48	49	290					
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	VÍZTÁROLÓK																												
	Épület, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	NYOMÁSFOKOZÓK																												
	Épület, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Összesen:								**11 051**																				
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	Összesen:								**12 446**	**450**				**450**	**7 121**	**585**	**276**	**276**	**377**	**425**	**435**	**382**	**691**	**335**	**275**	**275**	**275**	**275**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	**Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)**	**Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében**
I. ütem	450	450	Használati díj (2024)
II. ütem	8 256	1 800	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	3 740	4 500	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BABOSDÖBRÉTE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Babosdöbréte	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Babosdöbréte**	2 664		2024.01.01	2038.12.31		178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**2 664**																			

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
		Babosdöbréte	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Babosdöbréte**	3 179		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 016		1 449	714										
		Babosdöbréte	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Babosdöbréte**	7 430		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						743	743	743	743	743	743	743	743	743	743
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
		Babosdöbréte Rám nyomásfokozó	Szivattyú csere (EMU K64-6), teljes gépészeti rekonstrukció	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		**Babosdöbréte**	3 556		2025.01.01	2028.12.31	közép		889	889	889	889										
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
		Babosdöbréte Rám nyomásfokozó	villamos és irányítéstechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A szivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A szivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Babosdöbréte**	1 016		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 016											
	Összesen:								**15 181**																			
	Összesen:								**17 845**	**1 184**				**178**	**3 099**	**1 067**	**2 516**	**1 781**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	178	1 184	Használati díj (2024)
II. ütem	8 461	4 736	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	9 206	11 840	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAGOD	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Bagod	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Bagod**	10 177		2024.01.01	2038.12.31		678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**10 177**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
		Bagod	ivóvízhálózat rekonstrukció	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Bagod**	3 100		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 100												
		Bagod Vitenyédi út	gerincvezeték csere (d225 1210 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Bagod**	19 200		2027.01.01	2028.12.31	közép				9 600	9 600									
		Bagod Vitenyédi út	gerincvezeték csere (d225 1210 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Bagod**	28 800		2029.01.01	2031.12.31	hosszú						9 600	9 600	9 600						
		Bagod	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Bagod**	135 210		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521
		Bagod Ady Endre utca	gerincvezeték csere (d225 800 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Bagod**	32 500		2032.01.01	2036.12.31	hosszú									6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
		Bagod Szentpál nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE3-5 2 db; CR45-3)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése		**Bagod**	1 500		2030.01.01	2030.12.31	hosszú					1 500								
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**220 310**																			
	Összesen:								**230 487**	**4 523**				**678**	**3 778**	**678**	**10 278**	**10 278**	**23 799**	**25 299**	**23 799**	**20 699**	**20 699**	**20 699**	**20 699**	**20 699**	**14 199**	**14 199**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	678	4 523	Használati díj (2024)
II. ütem	25 014	18 092	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	204 795	45 230	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BECSVÖLGYE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Becsvölgye	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Becsvölgye**	4 547		2024.01.01	2038.12.31		303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**4 547**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
		Kustánszeg víztorony	közmű gépészet felújítása	A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolás gépészeti berendezései nem töltik be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avultsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		**Becsvölgye osztatlan közös**	2 213		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 080	1 133										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
		Kustánszeg víztorony	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolók elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	Az elektromos paramétereihez illeszkedő erős- és gyengeáramú vezérlőszekrény.		**Becsvölgye osztatlan közös**	1 824		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 452	372										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**4 037**																		
	Összesen:								**8 584**	**2 021**				**303**	**2 835**	**1 808**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**	**303**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	303	2 021	Használati díj (2024)
II. ütem	5 250	8 084	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	3 032	20 210	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BOCFÖLDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Bocfölde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Bocfölde**	9 576		2024.01.01	2038.12.31		638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**9 576**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**																			
	Összesen:								**9 576**	**4 256**				**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**	**638**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	638	4 256	Használati díj (2024)
II. ütem	2 554	17 024	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	6 384	42 560	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BONCODFÖLDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Boncodfölde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Boncodfölde**	4 349		2024.01.01	2038.12.31		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**4 349**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**																			
	Összesen:								**4 349**	**1 933**				**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	290	1 933	Használati díj (2024)
II. ütem	1 160	7 732	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	2 900	19 330	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BÖDE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZLAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Böde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképeség biztosítása			Böde	1 547		2024.01.01	2038.12.31		499	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								1 547																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

	Helyszín	beruházás megnevezése																								
VÍZMŰTELEP																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
Összesen									0																	

IV. Vízelosztás

	Helyszín	beruházás megnevezése																								
IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
VÍZTÁROLÓK																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
NYOMÁSFOKOZÓK																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
Összesen:									0																	
Összesen:									1 547	499				499	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	499	499	Használati díj (2024)
II. ütem	299	1 996	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	749	4 990	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	CSATÁR	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Csatár	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			Csatár	2 790		2024.01.01	2038.12.31		186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**2 790**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Csatár Kossuth u. I. ütem	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Csatár	3 884		2025.01.01	2028.12.31	közép		971	971	971	971										
		Csatár Kossuth u. II. ütem	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Csatár	971		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						971								
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**4 855**																		
	Összesen:								**7 645**	**1 240**				**186**	**1 157**	**1 157**	**1 157**	**1 157**	**1 157**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	186	1 240	Használati díj (2024)
II. ütem	4 628	4 960	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	2 831	12 400	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	CSONKAHEGYHÁT	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Csonkahegyhát	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképeség biztosítása			**Csonkahegyhát**	1 113		2024.01.01	2038.12.31		359	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**1 113**																			

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
									0																			
	Összesen:								**1 113**	**359**				**359**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	359	359	Használati díj (2024)
II. ütem	215	1 436	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	539	3 590	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	DOBRONHEGY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Dobronhegy	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Dobronhegy**	502		2024.01.01	2038.12.31		162	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**502**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
		Dobronhegy Petőfi u.	csőhíd csere (NA100 6 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Dobronhegy**	508		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								127	127	127	127				
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**508**																			
	Összesen:								**1 010**	**162**				**162**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**151**	**151**	**151**	**151**	**24**	**24**	**24**	**24**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	162	162	Használati díj (2024)
II. ütem	97	648	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	751	1 620	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	HAGYÁROSBÖRÖND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Hagyárosbörönd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Hagyárosbörönd**	2 434		2024.01.01	2038.12.31		785	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**2 434**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Hagyárosbörönd	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Hagyárosbörönd**	600		2025.01.01	2025.12.31	közép		600												
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
		Hagyárosbörönd nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE5-9 2 db; CR45-6)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése		**Hagyárosbörönd**	1 500		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								254	674	572					
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**2 100**																		
	Összesen:								**4 534**	**785**				**785**	**718**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**	**372**	**792**	**690**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	785	785	Használati díj (2024)
II. ütem	1 071	3 140	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	2 678	7 850	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	HOTTÓ	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Hottó	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			Hottó	2 427		2024.01.01	2038.12.31		783	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**2 427**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Hottó	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Hottó	965		2025.01.01	2025.12.31	közép		965													
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**965**																		
	Összesen:								**3 392**	**783**				**783**	**1 082**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	783	783	Használati díj (2024)
II. ütem	1 435	3 132	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	1 175	7 830	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 – 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KÁVÁS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Kávás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max.15%)		működőképesség biztosítása			**Kávás**	2 291		2024.01.01	2038.12.31		739	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**2 291**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Kávás	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Kávás**	762		2025.01.01	2025.12.31	közép		762												
		Kávás	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Kávás**	83 990		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
		Kávás Öreghegy nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE3-8 2 db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése		**Kávás**	637		2030.01.01	2031.12.31	hosszú							394	243						
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**85 389**																		
	Összesen:								**87 680**	**739**				**739**	**873**	**111**	**111**	**111**	**8 510**	**8 904**	**8 753**	**8 510**	**8 510**	**8 510**	**8 510**	**8 510**	**8 510**	**8 510**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	739	739	Használati díj (2024)
II. ütem	1 205	2 956	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	85 736	7 390	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KISKUTAS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Kiskutas	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			Kiskutas	1 600		2024.01.01	2038.12.31		516	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**1 600**																			

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
		Kiskutas átemelő és a település között	gerincvezeték csere (D160 410 fm	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Kiskutas	14 350		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
		Nagykutasi átemelő	Szivattyú csere (WILOMVIL 906-16/E/3-400-50-2/IE3 3 db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		**Nagykutas osztatlan közös**	456		2035.01.01	2035.12.31	hosszú											456				
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
		Nagykutas átemelő	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A szivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A szivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Nagykutas osztatlan közös**	456		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						456								
	Összesen:								**15 262**																			
	Összesen:								**16 862**	**516**				**516**	**77**	**77**	**77**	**77**	**1 968**	**1 512**	**1 512**	**1 512**	**1 512**	**1 512**	**1 968**	**1 512**	**1 512**	**1 512**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	516	516	Használati díj (2024)
II. ütem	310	2 064	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	16 036	5 160	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KISPÁLI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Kispáli	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max.15%)		működőképesség biztosítása			**Kispáli**	4 615		2024.01.01	2038.12.31		308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**4 615**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
		Kispáli	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Kispáli**	4 124		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 031	1 031	1 031	1 031										
		Kispáli	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Kispáli**	2 062		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 031	1 031										
		Kispáli	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Kispáli**	10 310		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
		Nagykutasi átemelő	Szivattyú csere (WILOMVIL 906-16/E/3-400-50-2/IE3 3 db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		**Nagykutas osztatlan közös**	974		2035.01.01	2035.12.31	hosszú											974			
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
		Nagykutas átemelő	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A szivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A szivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Nagykutas osztatlan közös**	974		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						974								
	Összesen:								**18 444**																			
	Összesen:								**23 059**	**2 051**				**308**	**2 370**	**2 370**	**1 339**	**1 339**	**2 313**	**1 339**	**1 339**	**1 339**	**1 339**	**1 339**	**2 313**	**1 339**	**1 339**	**1 339**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	308	2 051	Használati díj (2024)
II. ütem	7 417	8 204	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	15 335	20 510	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	KUSTÁNSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése						(eFt)																		
1		Kustánszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 5%)		működőképeség biztosítása			**Kustánszeg**	5 758		2024.01.01	2038.12.31		384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								5 758																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
		Kustánszeg víztorony	közmű gépészet felújítása	A technológia, szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolás gépészeti berendezései nem tölthk be funkciójukat (nyitás-zárás). Az avultsági szint miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		**Becsvölgye osztatlan közös**	1 813		2025.01.01	2026.12.31	közép		714	1 099										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
		Kustánszeg víztorony	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A víztárolók elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	Az elektromos paramétereihez illeszkedő erős- és gyengeáramú vezérlőszekrény.		**Becsvölgye osztatlan közös**	1 176		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 176										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**2 989**																		
	Összesen:								**8 747**	**2 559**				**384**	**1 098**	**2 659**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	384	2 559	Használati díj (2024)
II. ütem	4 524	10 236	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	3 839	25 590	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	MILEJSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Milejszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			Milejszeg	1 246		2024.01.01	2038.12.31		402	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**1 246**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Milejszeg - Pálfiszeg	gerincvezeték csere (NA100 840 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Milejszeg**	7 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 800	1 800	1 800	1 800									
		Milejszeg - Pálfiszeg	gerincvezeték csere (NA100 840 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Milejszeg**	20 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**27 200**																		
	Összesen:								**28 446**	**402**				**402**	**1 860**	**1 860**	**1 860**	**1 860**	**2 060**	**2 060**	**2 060**	**2 060**	**2 060**	**2 060**	**2 060**	**2 060**	**2 060**	**2 060**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	402	402	Használati díj (2024)
II. ütem	7 441	1 608	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	20 603	4 020	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NAGYKUTAS	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Nagykutas	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Nagykutas**	3 114		2024.01.01	2038.12.31		208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**3 114**																		
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
	IV. Vízelosztás																										
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
		Nagykutasi átemelő	Szivattyú csere (WILOMVIL 906-16/E/3-400-50-2/IE3 3 db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		**Nagykutas osztatlan közös**	546		2035.01.01	2035.12.31	hosszú											546			
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
		Nagykutas átemelő	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A szivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A szivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Nagykutas osztatlan közös**	546		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						546							
	Összesen:								**1 092**																		
	Összesen:								**4 206**	**1 384**				**208**	**208**	**208**	**208**	**208**	**754**	**208**	**208**	**208**	**208**	**208**	**754**	**208**	**208**	**208**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	208	1 384	Használati díj (2024)
II. ütem	830	5 536	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	3 168	13 840	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NAGYPÁLI	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Nagypáli	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Nagypáli**	4 991		2024.01.01	2038.12.31		333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**4 991**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Nagypáli	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Nagypáli**	2 348		2025.01.01	2028.12.31	közép		587	587	587	587										
		Nagypáli	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Nagypáli**	1 200		2025.01.01	2027.12.31	közép		600		600											
		Nagypáli	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Nagypáli**	88 190		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
		Nagykutasi átemelő	Szivattyú csere (WILOMVIL 906-16/E/3-400-50-2/IE3 3 db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		**Nagykutas osztatlan közös**	1 024		2035.01.01	2035.12.31	hosszú										1 024			
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
		Nagykutas átemelő	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A szivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A szivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Nagykutas osztatlan közös**	1 024		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						1 024								
	Összesen:								**93 786**																		
	Összesen:								**98 777**	**2 218**				**333**	**1 520**	**920**	**1 520**	**920**	**10 176**	**9 152**	**9 152**	**9 152**	**9 152**	**9 152**	**10 176**	**9 152**	**9 152**	**9 152**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	333	2 218	Használati díj (2024)
II. ütem	4 879	8 872	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	93 565	22 180	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	NÉMETFALU	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Németfalu	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Németfalu**	1 051		2024.01.01	2038.12.31		339	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**1 051**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

	Helyszín	beruházás megnevezése																								
VÍZMŰTELEP																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
Összesen									**0**																	

IV. Vízelosztás

	Helyszín	beruházás megnevezése																								
IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
VÍZTÁROLÓK																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
NYOMÁSFOKOZÓK																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
Összesen:									**0**																	
Összesen:									**1 051**	**339**				**339**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	339	339	Használati díj (2024)
II. ütem	203	1 356	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	509	3 390	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	PÁLFISZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Pálfiszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképeség biztosítása			**Pálfiszeg**	533		2024.01.01	2038.12.31		172	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	I. Felszín alatti vízkivétel																											
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**533**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**0**																			
	Összesen:								**533**	**172**				**172**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	172	172	Használati díj (2024)
II. ütem	103	688	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	258	1 720	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	PETHŐHENYE	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Pethőhenye	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Pethőhenye**	815		2024.01.01	2038.12.31		263	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**815**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	228		2025.01.01	2028.12.31	közép		57	57	57	57									
		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	226		2025.01.01	2026.12.31	közép		113	113											
		Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	114		2025.01.01	2026.12.31	közép		57	57											
		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	226		2025.01.01	2026.12.31	közép		113	113											
		Zalaszentiván Ady u.	gerincvezeték csere (NA80 236 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 538		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 538												
		Zalaszentiván Dózsa u.	gerincvezeték csere (NA80 260 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 150		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 150												
		Zalaszentiván Táncsics u.	gerincvezeték csere (NA80 144 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	637		2025.01.01	2025.12.31	közép		637												
		Zalaszentiván Petőfi u.	gerincvezeték csere (NA80 200 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	885		2025.01.01	2025.12.31	közép		885												
		Zalaszentiván József A. u.	gerincvezeték csere (NA80 253 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 119		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 119												
		Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	452		2025.01.01	2028.12.31	közép		113	113	113	113									
		Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	114		2025.01.01	2026.12.31	közép		57	57											

		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	226		2025.01.01	2026.12.31	közép		113	113													
		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	106		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						16	25	25		15	25				
		Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	108		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						18	25	25		15	25				
		Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	46		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						14	15		2	15					
		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	46		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						14	15		2	15					
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 480		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	403		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						42	64	64	64	64	21	21	21	21	21
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	315		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								39	40	236					
	Gép, berendezés																													
	Irányítástechnika, energiaellátás																													
	VÍZTÁROLÓK																													
	Épület, építmény																													
	Gép, berendezés																													
	Irányítástechnika, energiaellátás																													
	NYOMÁSFOKOZÓK																													
	Épület, építmény																													
	Gép, berendezés																													
	Összesen:								9 419																					
	Irányítástechnika, energiaellátás																													
	Összesen:								**10 234**	**263**				**263**	**5 991**	**662**	**209**	**209**	**291**	**331**	**340**	**295**	**547**	**258**	**208**	**208**	**208**	**208**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	263	263	Használati díj (2024)
II. ütem	7 073	1 052	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	2 899	2 630	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	SÁRHIDA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
I. Felszín alatti vízkivétel																											
1		Sárhida	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Sárhida**	2 068		2024.01.01	2038.12.31		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**2 068**																		
III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		
IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Sárhida	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Sárhida**	2 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		600	600	650	650									
		Sárhida	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Sárhida**	14 744		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 686	3 686	3 686	3 686									
		Sárhida	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Sárhida**	71 210		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**88 454**																		
	Összesen:								**90 522**	**919**				**138**	**4 424**	**4 424**	**4 474**	**4 474**	**7 259**	**7 259**	**7 259**	**7 259**	**7 259**	**7 259**	**7 259**	**7 259**	**7 259**	**7 259**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	138	919	Használati díj (2024)
II. ütem	17 795	3 676	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	72 589	9 190	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	TESKÁND	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Teskánd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Teskánd**	7 475		2024.01.01	2038.12.31		498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**7 475**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
		Teskánd	ivóvízhálózat rekonstrukció	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Teskánd**	7 404		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 899	1 899	1 803	1 803									
		Teskánd	ivóvízhálózat rekonstrukció	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Teskánd**	173 750		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**181 154**																			
	Összesen:								**188 629**	**3 322**				**498**	**2 397**	**2 397**	**2 301**	**2 301**	**17 873**	**17 873**	**17 873**	**17 873**	**17 873**	**17 873**	**17 873**	**17 873**	**17 873**	**17 873**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	498	3 322	Használati díj (2024)
II. ütem	9 397	13 288	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	178 733	33 220	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALABOLDOGFA	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Zalaboldogfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			Zalaboldogfa	3 332		2024.01.01	2038.12.31		222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								3 332																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								0																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Zalaboldogfa Petőfi u. 55.	bekötés csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Zalaboldogfa	3 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 500													
		Zalaboldogfa	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Zalaboldogfa	762		2025.01.01	2025.12.31	közép		762													
		Zalaboldogfa	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	Zalaboldogfa	128 830		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	NYOMÁSFOKOZÓK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
		Zalaboldogfa nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE3-5 2 db; CR45-3)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése		Zalaboldogfa	1 524		2031.01.01	2032.12.31	hosszú								1 057	467						
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								134 616																		
	Összesen:								137 948	1 481				222	4 484	222	222	222	13 105	13 105	14 162	13 572	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105	13 105

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	222	1 481	Használati díj (2024)
II. ütem	5 151	5 924	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	132 576	14 810	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAEGERSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Zalaegerszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			Zalaegerszeg	261 419		2024.01.01	2038.12.31		17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428
2		Zalaegerszeg	MEKH igazgatási díjak					Zalaegerszeg	400		2024.01.01	2024.12.31		400														
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
		Zalaegerszeg ... kút	mellefúrásos kútrekonstrukció (4 db) tervezés	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	1 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 500										
		Teskánd T1 kút	eltömedékelés	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	1 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 500										
		Zalaegerszeg D1 kút	eltömedékelés	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	1 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 500										
		Zalaegerszeg ... kút	kútfelújítás	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	6 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					6 000									
		Zalaegerszeg ... kút	mellefúrásos kútrekonstrukció (4 db)	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	70 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					70 000									
		Zalaegerszeg ... kút	mellefúrásos kútrekonstrukció (4 db)	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	70 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						70 000								
		Teskánd 16/A kút	eltömedékelés	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	1 700		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						1 700								
		Zalaegerszeg ... kút	kútfelújítás	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye. Feladat szükségessége	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Zalaegerszeg	12 000		2031.01.01	2036.12.31	hosszú								6 000				6 000		
	Gép, berendezés																											
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása (4 db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		Zalaegerszeg	4 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					4 000									
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása (4 db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		Zalaegerszeg	4 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						4 000								
		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		Zalaegerszeg	601		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						601								
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						2 000								
		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		Zalaegerszeg	601		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							601							

| | | |

		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						6 000										
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							6 000									
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								6 000								
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									6 000							
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										6 000						
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											6 000					
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												6 000				
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2036.01.01	2036.12.31	hosszú													6 000			
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2037.01.01	2037.12.31	hosszú														6 000		
		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereihez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	6 000		2038.01.01	2038.12.31	hosszú															6 000	
	Összesen:								**552 829**																					
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																													
		Helyszín	beruházás megnevezése																											
	VÍZMŰTELEP																													
	Épület, építmény																													
	Gép, berendezés																													
	Irányítástechnika, energiaellátás																													
		Zalaegerszeg Nyugati vízműtelep	20 KV-os főelosztó felújítása, feszültségváltó, megszakító csere mindkét betáp oldalon	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A vízműtelep elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	Az elektromos paramétereihez illeszkedő erős- és gyengeáramú vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	36 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				36 000												
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																													
	Épület, építmény																													
	Gép, berendezés																													
	Irányítástechnika, energiaellátás																													
	Összesen								**36 000**																					
	IV. Vízelosztás																													
		Helyszín	beruházás megnevezése																											
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																													
	Épület, építmény																													

3		Zalaegerszeg	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	8 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	8 000													
4		Zalaegerszeg	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A szerelvény kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	2 303		2024.01.01	2024.12.31	rövid	2 303													
5		Zalaegerszeg	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	12 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	12 000													
		Zalaegerszeg	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	45 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		14 500	14 500	8 000	8 000										
		Zalaegerszeg	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A szerelvény kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	25 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		7 000	7 000	5 675	5 675										
		Zalaegerszeg	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	677 734		2025.01.01	2028.12.31	közép		17 000	17 000	321 867	321 867										
		Zalaegerszeg	mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése	A meglévő szerelvényekkel korlátozott korlátozottak a hálózattisztítási lehetőségek.	Rendszeres hálózatisztítás végrehajtása a jövőben.	A tisztítási csomópontok kialakításával lehetőség nyílik a rendszeres hálózattisztítások elvégzésére.		**Zalaegerszeg**	13 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		13 000												
		Zalaegerszeg	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	3 490 520		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052
		Zalaegerszeg	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A szerelvény kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	56 750		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675
		Zalaegerszeg	gerincvezeték csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	313 475		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						27 140	29 945	29 945	31 815	24 335	50 515	29 945	29 945	29 945	29 945
		Zalaegerszeg	mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése	A meglévő szerelvényekkel korlátozott korlátozottak a hálózattisztítási lehetőségek.	Rendszeres hálózatisztítás végrehajtása a jövőben.	A tisztítási csomópontok kialakításával lehetőség nyílik a rendszeres hálózattisztítások elvégzésére.		**Zalaegerszeg**	80 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		Zalaegerszeg	ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz köthető tervezési feladatok	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	30 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Zalaegerszeg Keleti átemelő	kimenő ág csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	39 270		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						39 270									
		Zalaegerszeg Bíró M. út (Berzsenyi - Petőfi u. között)	gerincvezeték csere (D355 330 fm))	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaegerszeg**	23 375		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								23 375							
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZTÁROLÓK																										
	Épület, építmény																										
		Zalaegerszeg Botfa hegy II. tároló	belépő lapostető szigetelés felújítás	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott.	Az épület/építmény feladata a vízközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota.	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait.		**Zalaegerszeg**	250		2027.01.01	2027.12.31	közép				250									
		Zalaegerszeg Buslakpuszta magaslati tároló	belépő lapostető szigetelés felújítás	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott.	Az épület/építmény feladata a vízközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota.	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait.		**Zalaegerszeg**	250		2027.01.01	2027.12.31	közép				250									

		Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló	egyéb közmű építmények felújítása	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott.	Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota.	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait.		**Zalaegerszeg**	50 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú							50 000										
	Gép, berendezés																																
	Irányítástechnika, energiaellátás																																
		Zalaegerszeg Bocfölde magaslati tároló	vezérlőszekrény felújítás	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Korszerűtlen, nem működő berendezések felújítása	Jó állapotú, korszerű, üzembiztos működésű berendezések		**Zalaegerszeg**	1 560		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 560														
		Zalaegerszeg Bocfölde magaslati tároló	irányítástechnikai szekrény felújítás	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Korszerűtlen, nem működő berendezések felújítása	Jó állapotú, korszerű, üzembiztos működésű berendezések		**Zalaegerszeg**	4 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 500												
		Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló	épületvillamossági, világítás rekonstrukció	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Korszerűtlen, nem működő berendezések felújítása	Jó állapotú, korszerű, üzembiztos működésű berendezések		**Zalaegerszeg**	4 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 200												
		Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló	behatolásjelzés felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Korszerűtlen, nem működő berendezések felújítása	Jó állapotú, korszerű, üzembiztos működésű berendezések		**Zalaegerszeg**	1 750		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 750												
	NYOMÁSFOKOZÓK																																
	Épület, építmény																																
	Gép, berendezés																																
	Irányítástechnika, energiaellátás																																
		Zalaegerszeg Csács u. nyomásfokozó	villamos fogyasztásmérőhely csere	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A nyomásfokozó folyamatos működőképességének biztosítása.	Az elektromos paramétereihez illeszkedő erős- és gyengeáramú vezérlőszekrény.		**Zalaegerszeg**	1 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 200												
		Zalaegerszeg Átalszegett úti 2-es átemelő	épületvillamossági, világítás rekonstrukció	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	Korszerűtlen, nem működő berendezések felújítása	Jó állapotú, korszerű, üzembiztos működésű berendezések		**Zalaegerszeg**	4 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 200												
	Összesen:								**4 884 687**																						
	Összesen:								**5 473 516**	**116 186**				**40 131**	**70 488**	**82 578**	**404 970**	**443 970**	**533 866**	**421 701**	**501 076**	**423 571**	**416 091**	**442 271**	**421 701**	**427 701**	**421 701**	**421 701**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	40 131	116 186	Használati díj (2024)
II. ütem	1 002 006	464 744	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	4 431 379	1 161 860	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTGYÖRGY	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																									
1		Zalaszentgyörgy	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Zalaszentgyörgy**	1 703		2024.01.01	2038.12.31		114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
	I. Felszín alatti vízkivétel																											
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**1 703**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen								**0**																			
	IV. Vízelosztás																											
		Helyszín	beruházás megnevezése																									
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																											
	Épület, építmény																											
		Zalaszentgyörgy - Kávás	gerincvezeték csere (d160 260 fm) I. ütem + tervezés	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentgyörgy**	13 843		2025.01.01	2025.12.31	közép		13 843												
		Zalaszentgyörgy	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentgyörgy**	762		2025.01.01	2025.12.31	közép		762												
		Zalaszentgyörgy	ivóvízhálózat rekonstrukció	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentgyörgy**	130 280		2029.01.01	2038.12.31	hosszú							13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028
		Zalaszentgyörgy	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentgyörgy**	635		2030.01.01	2030.12.31	hosszú								635								
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								**145 520**																			
	Összesen:								**147 223**	**15 476**				**114**	**14 719**	**114**	**114**	**114**	**13 142**	**13 777**	**13 142**	**13 142**	**13 142**	**13 142**	**13 142**	**13 142**	**13 142**	**13 142**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	114	757	Használati díj (2024)
II. ütem	15 059	3 028	Használati díj (2025-2028)
		11 691	Önkormányzati saját forrás
III. ütem	132 051	7 570	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTIVÁN	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Zalaszentiván	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Zalaszentiván**	8 780		2024.01.01	2038.12.31		585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**8 780**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

	Helyszín	beruházás megnevezése																								
VÍZMŰTELEP																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
Épület, építmény																										
Gép, berendezés																										
Irányítástechnika, energiaellátás																										
Összesen									**0**																	

IV. Vízelosztás

	Helyszín	beruházás megnevezése																								
IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
Épület, építmény																										
	Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	296		2025.01.01	2028.12.31	közép		74	74	74	74										
	Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	592		2025.01.01	2026.12.31	közép		296	296												
	Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	296		2025.01.01	2026.12.31	közép		148	148												
	Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	592		2025.01.01	2026.12.31	közép		296	296												
	Zalaszentiván Ady u.	gerincvezeték csere (NA80 236 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	4 015		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 015													
	Zalaszentiván Dózsa u.	gerincvezeték csere (NA80 260 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	3 003		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 003													
	Zalaszentiván Táncsics u.	gerincvezeték csere (NA80 144 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 663		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 663													
	Zalaszentiván Petőfi u.	gerincvezeték csere (NA80 200 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	2 310		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 310													
	Zalaszentiván József A. u.	gerincvezeték csere (NA80 253 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 119		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 119													
	Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	592		2025.01.01	2028.12.31	közép		148	148	148	148												
	Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	296		2025.01.01	2026.12.31	közép		148	148												

		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	592		2025.01.01	2026.12.31	közép		296	296														
		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	275		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						41	65	65		39	65					
		Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	280		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						46	65	65		39	65					
		Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	123		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						37	40		6	40						
		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	123		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						37	40		6	40						
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	3 860		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	
		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 050		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						111	166	166	166	166	55	55	55	55	55	
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	825		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								101	106	618						
	Gép, berendezés																														
	Irányítástechnika, energiaellátás																														
	VÍZTÁROLÓK																														
	Épület, építmény																														
	Gép, berendezés																														
	Irányítástechnika, energiaellátás																														
	NYOMÁSFOKOZÓK																														
	Épület, építmény																														
	Gép, berendezés																														
	Összesen:								**21 902**																						
	Irányítástechnika, energiaellátás																														
	Összesen:								**30 682**	**3 902**				**585**	**14 101**	**1 991**	**807**	**807**	**1 243**	**1 347**	**1 368**	**1 255**	**1 913**	**1 156**	**1 026**	**1 026**	**1 026**	**1 026**		

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	585	3 902	Használati díj (2024)
II. ütem	17 707	15 608	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	12 389	39 020	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALASZENTLŐRINC	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Vízközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése																								
1		Zalaszentlőrinc	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			**Zalaszentlőrinc**	422		2024.01.01	2038.12.31		136	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen:								**422**																		

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	VÍZMŰTELEP																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																										
	Épület, építmény																										
	Gép, berendezés																										
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
	Összesen								**0**																		

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése																								
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																										
	Épület, építmény																										
		Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	184		2025.01.01	2028.12.31	közép		46	46	46	46										
		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	184		2025.01.01	2026.12.31	közép		92	92											
		Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	92		2025.01.01	2026.12.31	közép		46	46											
		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	184		2025.01.01	2026.12.31	közép		92	92											
		Zalaszentiván Ady u.	gerincvezeték csere (NA80 236 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 251		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 251												
		Zalaszentiván Dózsa u.	gerincvezeték csere (NA80 260 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	936		2025.01.01	2025.12.31	közép		936												
		Zalaszentiván Táncsics u.	gerincvezeték csere (NA80 144 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	519		2025.01.01	2025.12.31	közép		519												
		Zalaszentiván Petőfi u.	gerincvezeték csere (NA80 200 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	720		2025.01.01	2025.12.31	közép		720												
		Zalaszentiván József A. u.	gerincvezeték csere (NA80 253 fm)	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	911		2025.01.01	2025.12.31	közép		911												
		Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	368		2025.01.01	2028.12.31	közép		92	92	92	92									
		Zalaszentiván	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	92		2025.01.01	2026.12.31	közép		46	46											

		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	184		2025.01.01	2026.12.31	közép		92	92												
		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	85		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						13	20	20		12	20				
		Alibánfa	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	86		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						14	20	20		12	20				
		Pethőhenye	bekötéscsere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		**Zalaszentiván osztatlan közös**	40		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						12	13		2	13					
		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	38		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						12	12		2	12					
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A bekötővezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 200		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	328		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						35	52	52	52	52	17	17	17	17	17
		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.	-	**Zalaszentiván osztatlan közös**	257		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								32	33	192					
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	VÍZTÁROLÓK																												
	Épület, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	NYOMÁSFOKOZÓK																												
	Épület, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Összesen:								**7 659**																				
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	Összesen:								**8 081**	**136**				**136**	**4 863**	**526**	**158**	**158**	**226**	**257**	**264**	**229**	**433**	**197**	**157**	**157**	**157**	**157**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	136	136	Használati díj (2024)
II. ütem	5 707	544	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	2 238	1 360	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ALIBÁNFA, BABOSDÖBRÉTE, BOCFÖLDE, BÖDE, CSATÁR, HOTTÓ, KISKUTAS, NAGYKUTAS, SÁRHIDA, TESKÁND, ZALAEGERSZEG, BAGOD, BONCODFÖLDE, HAGYÁROSBÖRÖND, KÁVÁS, ZALABOLDOGFA, ZALASZENTGYÖRGY, CSONKAHEGYHÁT, DOBRONHEGY, MILEJSZEG, NÉMETFALU, PÁLFISZEG, PETHŐHENYE, BECSVÖLGYE, KUSTÁNSZEG, KISPÁLI, NAGYPÁLI,ZALASZENTIVÁN, ZALASZENTLŐRINC	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	IVÓVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-32054-1-029-02-07	ZALAEGERSZEG-IV

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése		(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Alibánfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Alibánfa**	1 395		2024.01.01	2038.12.31		450	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
1		Babosdöbréte	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Babosdöbréte**	2 664		2024.01.01	2038.12.31		178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
1		Bagod	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Bagod**	10 177		2024.01.01	2038.12.31		678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
1		Becsvölgye	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Becsvölgye**	4 547		2024.01.01	2038.12.31		303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
1		Bocfölde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Bocfölde**	9 576		2024.01.01	2038.12.31		638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
1		Boncodfölde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Boncodfölde**	4 349		2024.01.01	2038.12.31		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
1		Böde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Böde**	1 547		2024.01.01	2038.12.31		499	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1		Csatár	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Csatár**	2 790		2024.01.01	2038.12.31		186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
1		Csonkahegyhát	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Csonkahegyhát**	1 113		2024.01.01	2038.12.31		359	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
1		Dobronhegy	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Dobronhegy**	502		2024.01.01	2038.12.31		162	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1		Hagyárosböröndd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Hagyárosböröndd**	2 434		2024.01.01	2038.12.31		785	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
1		Hottó	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Hottó**	2 427		2024.01.01	2038.12.31		783	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
1		Kávás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max.15%)	**Kávás**	2 291		2024.01.01	2038.12.31		739	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
1		Kiskutas	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Kiskutas**	1 600		2024.01.01	2038.12.31		516	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
1		Kispáli	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max.15%)	**Kispáli**	4 615		2024.01.01	2038.12.31		308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
1		Kustánszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 5%)	**Kustánszeg**	5 758		2024.01.01	2038.12.31		384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
1		Milejszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Milejszeg**	1 246		2024.01.01	2038.12.31		402	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1		Nagykutas	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Nagykutas**	3 114		2024.01.01	2038.12.31		208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
1		Nagypáli	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Nagypáli**	4 991		2024.01.01	2038.12.31		333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
1		Németfalu	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Németfalu**	1 051		2024.01.01	2038.12.31		339	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1		Pálfiszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Pálfiszeg**	533		2024.01.01	2038.12.31		172	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1		Pethőhenye	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Pethőhenye**	815		2024.01.01	2038.12.31		263	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
1		Sárhida	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Sárhida**	2 068		2024.01.01	2038.12.31		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
1		Teskánd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Teskánd**	7 475		2024.01.01	2038.12.31		498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498
1		Zalaboldogfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Zalaboldogfa**	3 332		2024.01.01	2038.12.31		222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
1		Zalaegerszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Zalaegerszeg**	261 419		2024.01.01	2038.12.31		17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428	17 428
1		Zalaszentgyörgy	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Zalaszentgyörgy**	1 703		2024.01.01	2038.12.31		114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
1		Zalaszentiván	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Zalaszentiván**	8 780		2024.01.01	2038.12.31		585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
1		Zalaszentlőrinc	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)	**Zalaszentlőrinc**	422		2024.01.01	2038.12.31		136	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2		Zalaegerszeg	MEKH igazgatási díjak	**Zalaegerszeg**	400		2024.01.01	2024.12.31	rövid	400													
	MÉLYFÚRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																						
	Épület, építmény																						
0		Zalaegerszeg ... kút	mellékfúrásos kútrekonstrukció (4 db) tervezés	**Zalaegerszeg**	1 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 500										
0		Teskánd T1 kút	eltömedékelés	**Zalaegerszeg**	1 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 500										

0		Zalaegerszeg D1 kút	eltömedékelés	**Zalaegerszeg**	1 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 500												
0		Zalaegerszeg ... kút	kútfelújítás	**Zalaegerszeg**	6 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					6 000											
0		Zalaegerszeg ... kút	melléfúrásos kútrekonstrukció (4 db)	**Zalaegerszeg**	70 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					70 000											
		Zalaegerszeg ... kút	melléfúrásos kútrekonstrukció (4 db)	**Zalaegerszeg**	70 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						70 000										
0		Teskánd 16/A kút	eltömedékelés	**Zalaegerszeg**	1 700		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						1 700										
0		Zalaegerszeg ... kút	kútfelújítás	**Zalaegerszeg**	12 000		2031.01.01	2036.12.31	hosszú								6 000					6 000			
	Gép, berendezés																								
0		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása (4 db)	**Zalaegerszeg**	4 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					4 000											
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása (4 db)	**Zalaegerszeg**	4 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						4 000										
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						601										
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						2 000										
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							601									
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 000									
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								601								
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								2 000								
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									601							
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 000							
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										601						

		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú											2 000					
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2034.01.01	2034.12.31	hosszú												601				
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú												2 000				
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2035.01.01	2035.12.31	hosszú													601			
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú													2 000			
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2036.01.01	2036.12.31	hosszú														601		
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2036.01.01	2036.12.31	hosszú														2 000		
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2037.01.01	2037.12.31	hosszú															601	
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2037.01.01	2037.12.31	hosszú															2 000	
0		Zalaegerszeg ... kút	szivattyú javítás és csere	**Zalaegerszeg**	601		2038.01.01	2038.12.31	hosszú																601
		Zalaegerszeg ... kút	közmű gépészet felújítása	**Zalaegerszeg**	2 000		2038.01.01	2038.12.31	hosszú																2 000
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
0		Zalaegerszeg 19-21 kútcsoport	OTR állomás rekonstrukció, ESZI szekrény csere	**Zalaegerszeg**	10 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			10 800													
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (4 db)	**Zalaegerszeg**	22 000		2027.01.01	2028.12.31	közép				11 000	11 000											
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						6 000										
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							6 000									
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								6 000								
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									6 000							

0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										6 000					
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											6 000				
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												6 000			
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2036.01.01	2036.12.31	hosszú													6 000		
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2037.01.01	2037.12.31	hosszú														6 000	
0		Zalaegerszeg ... kút	elektromos és irányítástechnikai szekrény csere (2 db)	**Zalaegerszeg**	6 000		2038.01.01	2038.12.31	hosszú															6 000
	Összesen:				**646 142**																			
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																							
		Helyszín	beruházás megnevezése																					
	VÍZMŰTELEP																							
	Épület, építmény																							
	Gép, berendezés																							
	Irányítástechnika, energiaellátás																							
0		Zalaegerszeg Nyugati vízműtelep	20 KV-os főelosztó felújítása, feszültségváltó, megszakító csere mindkét betáp oldalon	**Zalaegerszeg**	36 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				36 000											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																							
	Épület, építmény																							
	Gép, berendezés																							
	Irányítástechnika, energiaellátás																							
	Összesen				36 000																			
	IV. Vízelosztás																							
		Helyszín	beruházás megnevezése																					
	IVÓVÍZHÁLÓZAT																							
	Épület, építmény																							
3		Zalaegerszeg	bekötéscsere	**Zalaegerszeg**	8 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	8 000														
4		Zalaegerszeg	tűzcsap építés, csere	**Zalaegerszeg**	2 303		2024.01.01	2024.12.31	rövid	2 303														
5		Zalaegerszeg	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Zalaegerszeg**	12 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	12 000														
0		Zalaegerszeg	bekötéscsere	**Zalaegerszeg**	45 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		14 500	14 500	8 000	8 000										

0		Zalaegerszeg	tűzcsap építés, csere	**Zalaegerszeg**	25 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		7 000	7 000	5 675	5 675											
0		Zalaegerszeg	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Zalaegerszeg**	677 734		2025.01.01	2028.12.31	közép		17 000	17 000	321 867	321 867											
0		Alibánfa	bekötéscsere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	69		2025.01.01	2028.12.31	közép		69														
0		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	57		2025.01.01	2026.12.31	közép		57														
0		Babosdöbréte	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Babosdöbréte**	3 179		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 016		1 449	714											
0		Csatár Kossuth u. I. ütem	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Csatár**	3 884		2025.01.01	2028.12.31	közép		971	971	971	971											
		Csatár Kossuth u. II. ütem	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Csatár**	971		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						971										
0		Hagyárosbörönd	tűzcsap építés, csere	**Hagyárosbörönd**	600		2025.01.01	2025.12.31	közép		600														
0		Hottó	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Hottó**	965		2025.01.01	2025.12.31	közép		965														
0		Kávás	tűzcsap építés, csere	**Kávás**	762		2025.01.01	2025.12.31	közép		762														
0		Kispáli	bekötéscsere	**Kispáli**	4 124		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 031	1 031	1 031	1 031											
0		Kispáli	tűzcsap építés, csere	**Kispáli**	2 062		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 031	1 031													
0		Milejszeg - Pálfiszeg	gerincvezeték csere (NA100 840 fm)	**Milejszeg**	7 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 800	1 800	1 800	1 800											
		Milejszeg - Pálfiszeg	gerincvezeték csere (NA100 840 fm)	**Milejszeg**	20 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0		Nagypáli	bekötéscsere	**Nagypáli**	2 348		2025.01.01	2028.12.31	közép		587	587	587	587											

0		Nagypáli	tűzcsap építés, csere	**Nagypáli**	1 200		2025.01.01	2027.12.31	közép		600		600												
0		Pethőhenye	bekötéscsere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	57		2025.01.01	2026.12.31	közép		57														
0		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	113		2025.01.01	2026.12.31	közép		113														
0		Sárhida	bekötéscsere	**Sárhida**	2 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		600	600	650	650											
0		Sárhida	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Sárhida**	14 744		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 686	3 686	3 686	3 686											
0		Teskánd	ivóvízhálózat rekonstrukció	**Teskánd**	7 404		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 899	1 899	1 803	1 803											
0		Zalaboldogfa Petőfi u. 55.	bekötés csere	**Zalaboldogfa**	3 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 500														
0		Zalaboldogfa	tűzcsap építés, csere	**Zalaboldogfa**	762		2025.01.01	2025.12.31	közép		762														
0		Zalaszentgyörgy - Kávás	gerincvezeték csere (d160 260 fm) I. ütem + tervezés	**Zalaszentgyörgy**	13 843		2025.01.01	2025.12.31	közép		13 843														
0		Zalaszentgyörgy	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentgyörgy**	762		2025.01.01	2025.12.31	közép		762														
0		Zalaszentiván Ady u.	gerincvezeték csere (NA80 236 fm)	**Zalaszentiván osztatlan közös**	8 690		2025.01.01	2025.12.31	közép		8 690														
0		Zalaszentiván Dózsa u.	gerincvezeték csere (NA80 260 fm)	**Zalaszentiván osztatlan közös**	6 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		6 500														
0		Zalaszentiván Táncsics u.	gerincvezeték csere (NA80 144 fm)	**Zalaszentiván osztatlan közös**	3 600		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 600														
0		Zalaszentiván Petőfi u.	gerincvezeték csere (NA80 200 fm)	**Zalaszentiván osztatlan közös**	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000														
0		Zalaszentiván József A. u.	gerincvezeték csere (NA80 253 fm)	**Zalaszentiván osztatlan közös**	4 522		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 522														

0		Zalaszentiván	bekötéscsere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 968		2025.01.01	2028.12.31	közép		492	492	492	492											
0		Zalaszentiván	bekötéscsere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	320		2025.01.01	2026.12.31	közép		320														
0		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	558		2025.01.01	2026.12.31	közép		558														
0		Zalaegerszeg	mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése	**Zalaegerszeg**	13 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		13 000														
0		Bagod	ivóvízhálózat rekonstrukció	**Bagod**	3 100		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 100														
0		Bagod Vitenyédi út	gerincvezeték csere (d225 1210 fm)	**Bagod**	19 200		2027.01.01	2028.12.31	közép				9 600	9 600											
		Bagod Vitenyédi út	gerincvezeték csere (d225 1210 fm)	**Bagod**	28 800		2029.01.01	2031.12.31	hosszú						9 600	9 600	9 600								
0		Zalaegerszeg	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Zalaegerszeg**	3 490 520		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	349 052	
0		Zalaegerszeg	tűzcsap építés, csere	**Zalaegerszeg**	56 750		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	
0		Zalaegerszeg	gerincvezeték csere	**Zalaegerszeg**	313 475		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						27 140	29 945	29 945	31 815	24 335	50 515	29 945	29 945	29 945	29 945	
0		Zalaegerszeg	mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése	**Zalaegerszeg**	80 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
0		Zalaegerszeg	ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz köthető tervezési feladatok	**Zalaegerszeg**	30 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
0		Zalaegerszeg Keleti átemelő	kimenő ág csere	**Zalaegerszeg**	39 270		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						39 270										
0		Alibánfa	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	593		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						89	140	140		84	140					

0		Alibánfa	bekötéscsere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	604		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						100	140	140		84	140				
0		Babosdöbréte	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	Babosdöbréte	7 430		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						743	743	743	743	743	743	743	743	743	743
0		Bagod	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Bagod**	135 210		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521	13 521
0		Kávás	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Kávás**	83 990		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399
0		Kiskutas átemelő és a település között	gerincvezeték csere (D160 410 fm	**Kiskutas**	14 350		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435
0		Kispáli	bekötéscsere	**Kispáli**	10 310		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031
0		Nagypáli	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Nagypáli**	88 190		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819	8 819
0		Pethőhenye	bekötéscsere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	268		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						81	87		13	87					
0		Pethőhenye	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	265		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						80	86		13	86					
0		Sárhida	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Sárhida**	71 210		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121
0		Teskánd	ivóvízhálózat rekonstrukció	**Teskánd**	173 750		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375	17 375
0		Zalaboldogfa	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Zalaboldogfa**	128 830		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883
0		Zalaszentgyörgy	ivóvízhálózat rekonstrukció	**Zalaszentgyörgy**	130 280		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028	13 028
0		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Zalaszentiván osztatlan közös**	8 350		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
0		Zalaszentiván	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentiván osztatlan közös**	2 275		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						240	360	360	360	360	119	119	119	119	119

0		Zalaszentgyörgy	tűzcsap építés, csere	**Zalaszentgyörgy**	635		2030.01.01	2030.12.31	hosszú								635								
0		Zalaegerszeg Bíró M. út (Berzsenyi - Petőfi u. között)	gerincvezeték csere (D355 330 fm))	**Zalaegerszeg**	23 375		2031.01.01	2031.12.31	hosszú									23 375							
0		Dobronhegy Petőfi u.	csőhíd csere (NA100 6 fm)	**Dobronhegy**	508		2031.01.01	2034.12.31	hosszú									127	127	127	127				
0		Zalaszentiván	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	**Zalaszentiván osztatlan közös**	1 784		2031.01.01	2033.12.31	hosszú									220	228	1 336					
0		Bagod Ady Endre utca	gerincvezeték csere (d225 800 fm)	**Bagod**	32 500		2032.01.01	2036.12.31	hosszú										6 500	6 500	6 500	6 500	6 500		
	Gép, berendezés																								
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
	VÍZTÁROLÓK																								
	Épület, építmény																								
0		0	0	**0**	0		1900.01.00	1900.01.00	0		0	0	0	0											
0		Zalaegerszeg Botfa hegy II. tároló	belépő lapostető szigetelés felújítás	**Zalaegerszeg**	250		2027.01.01	2027.12.31	közép				250												
0		Zalaegerszeg Buslakpuszta magaslati tároló	belépő lapostető szigetelés felújítás	**Zalaegerszeg**	250		2027.01.01	2027.12.31	közép				250												
0		Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló	egyéb közmű építmények felújítása	**Zalaegerszeg**	50 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú									50 000							
	Gép, berendezés																								
0		Kustánszeg víztorony	közmű gépészet felújítása	**Becsvölgye osztatlan közös**	4 026		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 794	2 232													
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
0		Zalaegerszeg Bocfölde magaslati tároló	vezérlőszekrény felújítás	**Zalaegerszeg**	1 560		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 560														
0		Kustánszeg víztorony	villamos és irányítástechnika felújítása	**Becsvölgye osztatlan közös**	3 000		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 452	1 548													
0		Zalaegerszeg Bocfölde magaslati tároló	irányítástechnikai szekrény felújítás	**Zalaegerszeg**	4 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 500													

0		Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló	épületvillamossági, világítás rekonstrukció	**Zalaegerszeg**	4 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 200													
0		Zalaegerszeg Jánkahegyi víztároló	behatolásjelzés felújítása	**Zalaegerszeg**	1 750		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 750													
	NYOMÁSFOKOZÓK																								
	Épület, építmény																								
	Gép, berendezés																								
0		Babosdöbréte Rám nyomásfokozó	Szivattyú csere (EMU K64-6), teljes gépészeti rekonstrukció	**Babosdöbréte**	3 556		2025.01.01	2028.12.31	közép		889	889	889	889											
0		Bagod Szentpál nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE3-5 2 db; CR45-3)	**Bagod**	1 500		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							1 500								
0		Kávás Öreghegy nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE3-8 2 db)	**Kávás**	637		2030.01.01	2031.12.31	hosszú							394	243							
0		Hagyárosbörönd nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE5-9 2 db; CR45-6)	**Hagyárosbörönd**	1 500		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								254	674	572					
0		Zalaboldogfa nyomásfokozó	Szivattyú csere (CRIE3-5 2 db; CR45-3)	**Zalaboldogfa**	1 524		2031.01.01	2032.12.31	hosszú								1 057	467						
0		Nagykutasi átemelő	Szivattyú csere (WILOMVIL 906-16/E/3-400-50-2/IE3 3 db)	**Nagykutas osztatlan közös**	3 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú											3 000				
	Irányítástechnika, energiaellátás																								
0		Babosdöbréte Rám nyomásfokozó	villamos és irányítéstechnika felújítása	**Babosdöbréte**	1 016		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 016													
0		Zalaegerszeg Csács u. nyomásfokozó	villamos fogyasztásmérőhely csere	**Zalaegerszeg**	1 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 200												
0		Zalaegerszeg Átalszegett úti 2-es átemelő	épületvillamossági, világítás rekonstrukció	**Zalaegerszeg**	4 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 200												
0		Nagykutas átemelő	villamos és irányítástechnika felújítása	**Nagykutas osztatlan közös**	3 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						3 000									
	Összesen:				**5 972 142**																				
	Összesen:				**6 654 284**	155 541				**50 798**	**149 035**	**105 247**	**434 431**	**472 096**	**641 120**	**527 736**	**606 310**	**525 046**	**518 420**	**542 390**	**524 413**	**527 413**	**514 913**	**514 913**

2024 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerüsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	50 798	155 541	Használati díj 2024
II. ütem	1 160 810	622 164	Használati díj (2025-2028)
		11 691	Önkormányzati saját forrás
III. ütem	5 442 676	1 555 410	Használati díj (2029-2038)

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ZALAEGERSZEG	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	SZENNYVÍZ ÁGAZAT	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-32054-1-048-01-10	ZALAEGERSZEG-SZV
V. szennyvízelvezetés		

Fontosság i sorrend	Felujítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás 2024 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint												
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot			(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Zalaegerszeg	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Zalaegerszeg	586 528		2024.01.01	2038.12.31		39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102	39 102
2		Zalaegerszeg	MEKH igazgatási díjak					Zalaegerszeg	800		2024.01.01	2025.12.31		400	400													
1		Alibánfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Alibánfa	6 386		2024.01.01	2038.12.31		426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
1		Alsónemesapáti	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Alsónemesapáti	6 181		2024.01.01	2038.12.31		412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
1		Babosdöbréte	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Babosdöbréte	6 284		2024.01.01	2038.12.31		419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
1		Bagod	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Bagod	16 697		2024.01.01	2038.12.31		1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113
1		Bak	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Bak	10 735		2024.01.01	2038.12.31		716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716	716
1		Bocfölde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Bocfölde	9 992		2024.01.01	2038.12.31		666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
1		Boncodfölde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Boncodfölde	2 459		2024.01.01	2038.12.31		164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
1		Böde	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Böde	2 957		2024.01.01	2038.12.31		197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
1		Búcsúszentlászló	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Búcsúszentlászló	13 259		2024.01.01	2038.12.31		884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884
1		Csatár	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Csatár	3 830		2024.01.01	2038.12.31		264	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
1		Csonkahegyhát	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Csonkahegyhát	3 085		2024.01.01	2038.12.31		206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
1		Dobronhegy	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Dobronhegy	1 823		2024.01.01	2038.12.31		588	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
1		Egervár	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Egervár	11 936		2024.01.01	2038.12.31		796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796
1		Gősfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Gősfa	2 567		2024.01.01	2038.12.31		171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
1		Hagyárosbörönd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Hagyárosbörönd	13 277		2024.01.01	2038.12.31		885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885
1		Hottó	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Hottó	3 897		2024.01.01	2038.12.31		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
1		Kávás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Kávás	1 668		2024.01.01	2038.12.31		538	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
1		Kemendollár	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Kemendollár	5 126		2024.01.01	2038.12.31		342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
1		Keménfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Keménfa	2 012		2024.01.01	2038.12.31		649	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
1		Kisbucsa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Kisbucsa	4 448		2024.01.01	2038.12.31		297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
1		Kiskutas	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Kiskutas	2 384		2024.01.01	2038.12.31		769	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
1		Kispáli	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Kispáli	5 416		2024.01.01	2038.12.31		361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
1		Lakhegy	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Lakhegy	4 325		2024.01.01	2038.12.31		288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
1		Nagykutas	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Nagykutas	3 749		2024.01.01	2038.12.31		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1		Nagypáli	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Nagypáli	8 494		2024.01.01	2038.12.31		566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566

1		Nemesapáti	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Nemesapáti	3 632		2024.01.01	2038.12.31		242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
1		Nemeshetés	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Nemeshetés	2 279		2024.01.01	2038.12.31		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
1		Nemessándorháza	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Nemessándorháza	3 467		2024.01.01	2038.12.31		231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
1		Nemesszentandrás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Nemesszentandrás	3 103		2024.01.01	2038.12.31		207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
1		Németfalu	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Németfalu	2 365		2024.01.01	2038.12.31		763	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
1		Ozmánbük	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Ozmánbük	6 062		2024.01.01	2038.12.31		404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
1		Pethőhenye	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Pethőhenye	5 931		2024.01.01	2038.12.31		395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
1		Pókaszepetk	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Pókaszepetk	9 493		2024.01.01	2038.12.31		633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633
1		Pusztaszentlászló	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Pusztaszentlászló	7 281		2024.01.01	2038.12.31		485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
1		Salomvár	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Salomvár	5 283		2024.01.01	2038.12.31		352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
1		Sárhida	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Sárhida	4 259		2024.01.01	2038.12.31		284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
1		Söjtör	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Söjtör	12 069		2024.01.01	2038.12.31		805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
1		Teskánd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Teskánd	31 676		2024.01.01	2038.12.31		2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
1		Vasboldogasszony	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Vasboldogasszony	5 056		2024.01.01	2038.12.31		337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
1		Vaspör	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Vaspör	8 764		2024.01.01	2038.12.31		584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584	584
1		Vöckönd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Vöckönd	1 215		2024.01.01	2038.12.31		392	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
1		Zalaboldogfa	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Zalaboldogfa	2 275		2024.01.01	2038.12.31		152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
1		Zalacséb	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Zalacséb	3 724		2024.01.01	2038.12.31		248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
1		Zalaistvánd	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Zalaistvánd	2 648		2024.01.01	2038.12.31		177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
1		Zalaszentgyörgy	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Zalaszentgyörgy	3 762		2024.01.01	2038.12.31		251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251
1		Zalaszentiván	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Zalaszentiván	23 225		2024.01.01	2038.12.31		1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548
1		Zalaszentlőrinc	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás			Zalaszentlőrinc	3 805		2024.01.01	2038.12.31		254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																														
Épület, építmény																														
9		Zalaegerszeg Hajnal u. I-II. ütem	csatornahálózat rekonstrukció tervezés	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	2 500		2024.01.01	2024.12.31	rövid	2 500																
10		Zalaegerszeg Hajnal u. I. ütem	szennyvízvezeték rekonstrukció tervezése és kivitelezése (150fm) nyomvonalas helyreállítással	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	22 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	22 000																
11		Zalaegerszeg Hajnal u. II. ütem	szennyvízvezeték rekonstrukció tervezése és kivitelezése (210fm) nyomvonalas helyreállítással	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	33 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	33 000																
12		Zalaegerszeg Szilágyi Erzsébet u.	csatornahálózat rekonstrukció tervezés	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	500		2024.01.01	2024.12.31	rövid	500																
13		Zalaegerszeg, Radnóti u. és Báthory u.	csatornahálózat rekonstrukció tervezés (felülvizsgálat)	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	500		2024.01.01	2024.12.31	rövid	500																

14		Zalaegerszeg, Platán sor I. ütem: Platán sor 7-9-11-13-15-17, Gasparich 5-7-9, Gárdonyi 2.	csatornahálózat rekonstrukció tervezés	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	5 100		2024.01.01	2024.12.31	rövid	5 100																
15		Zalaegerszeg, Bocskai u. (Kinizsi P. – Toldi u. közötti szakasz)	csatornahálózat rekonstrukció tervezés	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	1 700		2024.01.01	2024.12.31	rövid	1 700																
		Zalaegerszeg, Bocskai u. (Kinizsi P. – Toldi u. közötti szakasz)	szennyvízvezeték rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	28 500		2024.01.01	2024.12.31	rövid	28 500																
16		Zalaegerszeg	nem szabványos, tönkrement könnyű fedlapok és szűkítők cseréje	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	10 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	10 000																
17		Zalaegerszeg	idegenvíz-kizárás, bekötéscsere, stb.	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	30 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	30 000																
18		Zalaegerszeg, Radnóti u. és Báthory u.	Egyesített rendszer szétválasztása, csapadék építés nélkül. Szennyvíz: DN200 137fm, DN160 29fm	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	33 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	33 000																
		Zalaegerszeg Szilágyi Erzsébet u.	szennyvízvezeték kiváltás, illetve vissza forgatása Kabók u. átemelő felé DN200 190fm, DN160 150fm	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	60 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		60 000															
		Zalaegerszeg, Kinizsi utca, Radnóti és Wlassics Gy u. között	csatornahálózat rekonstrukció tervezés	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	600		2025.01.01	2025.12.31	közép		600															
		Zalaegerszeg	nem szabványos, tönkrement könnyű fedlapok és szűkítők cseréje	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	10 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		10 000															
		Zalaegerszeg	idegenvíz-kizárás, bekötéscsere, stb.	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	30 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		30 000															
		Zalaegerszeg, Platán sor II. ütem: Platán sor 18-44, Beton presszó - 4843/4hrsz, Platán sor 19-21, Ola u. 4391/1 (U-alakú ház)	csatornahálózat rekonstrukció tervezés	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	5 950		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 950															
		Zalaegerszeg, Erdész u.	csatornahálózat rekonstrukció tervezés	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	5 250		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 250															
		Zalaegerszeg	nem szabványos, tönkrement könnyű fedlapok és szűkítők cseréje	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	10 000		2025.01.01	2026.12.31	közép		5 000	5 000													
		Zalaegerszeg	idegenvíz-kizárás, bekötéscsere, stb.	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	60 000		2025.01.01	2026.12.31	közép		30 000	30 000													
		Zalaegerszeg, régi szennyvíz telep regionális átemelő előtt	61fm DN1000 gravitációs vezeték rekonstrukció (bélelés technológiával)	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	50 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		50 000															
		Balatoni u. (Nyerges u. körforgalom és Praktiker körforgalom közötti szakasz)	szennyvíz hálózaton tönkrement fedlapok cseréje KASI típusú segédkeretes önszintezőre 20db	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	6 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		6 500															
		Zalaegerszeg, Kinizsi utca, Radnóti és Wlassics Gy u. között	szennyvízvezeték kiváltás DN200 358fm, DN160 309fm	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	125 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		125 000															
		Zalaegerszeg, Bíró M. u. (Petőfi S. és Balatoni u. közötti szakasz)	600 fm DN800 gravitációs vezeték rekonstrukció (bélelés technológiával)	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	188 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			188 000													
		Zalaegerszeg, Kosztolányi u.(Kosztolányi tér és Balatoni u. között)	szennyvízvezeték kiváltás DN300 371 fm, DN200 359fm	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	155 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			155 000													
		Zalaegerszeg, Platán sor I. ütem: Platán sor 7-9-11-13-15-17, Gasparich 5-7-9, Gárdonyi 2.	szennyvízvezeték kiváltás	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	192 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			192 000													

		Zalaegerszeg, Platán sor II. ütem: Platán sor 18-44, Beton presszó - 4843/4hrsz, Platán sor 19-21, Ola u. 4391/1 (U-alakú ház)	szennyvízvezeték kiváltás	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	224 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			224 000																	
		Zalaegerszeg, Erdész u.	szennyvízvezeték kiváltás	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	220 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				220 000														
		Alibánfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	2 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		500	500	500	500											
		Alibánfa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000			2 000											
		Alibánfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	10 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		5 000			5 000											
		Alsónemesapáti	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	2 644		2025.01.01	2028.12.31	közép		661	661	661	661											
		Alsónemesapáti	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	4 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400			2 400											
		Babosdöbréte	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	1 580		2025.01.01	2028.12.31	közép		395	395	395	395											
		Babosdöbréte	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	4 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 300			2 300											
		Babosdöbréte	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	7 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 700		3 700												
		Bagod	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	1 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		300	300	300	300											
		Bagod	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	9 200		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 600		4 600												
		Bak Kossuth u.	gravitációs szennyvízvezeték rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	24 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		8 000	8 000	8 000												
		Bak	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	2 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		550	550	550	550											
		Bak	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	5 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 500	1 800		1 800											
		Bak	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	4 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		1 500		2 500												
		Bocfölde	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	1 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	250	250	250											
		Bocfölde	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	3 700		2025.01.01	2028.12.31	közép		500	1 600		1 600											
		Bocfölde	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	8 700		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 000		6 700												
		Boncodfölde	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	1 700		2025.01.01	2028.12.31	közép		425	425	425	425											

		Boncodfölde	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	2 780		2025.01.01	2027.12.31	közép		390	390	2 000												
		Boncodfölde	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	5 900		2025.01.01	2027.12.31	közép		500	2 700	2 700												
		Böde	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	1 750		2025.01.01	2028.12.31	közép		450	450	450	400											
		Böde	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	2 390		2025.01.01	2026.12.31	közép		390	2 000												
		Böde	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	7 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 500		3 500											
		Búcsúszentlászló	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	3 002		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 112	630	630	630											
		Búcsúszentlászló	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	5 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 800			2 800											
		Búcsúszentlászló	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	9 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 700		4 700											
		Csatár	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	2 328		2025.01.01	2028.12.31	közép		582	582	582	582											
		Csatár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	4 390		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 000	390	2 000											
		Csatár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	6 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 200		3 200											
		Csonkahegyhát	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	720		2025.01.01	2028.12.31	közép		240		240	240											
		Csonkahegyhát	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	1 152		2025.01.01	2028.12.31	közép		390	390	186	186											
		Csonkahegyhát	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 000	1 500		1 500											
		Egervár	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	4 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 125	1 125	1 125	1 125											
		Egervár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	7 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400	2 400		2 400											
		Egervár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	10 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		5 000		5 000											
		Gósfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gósfa	848		2025.01.01	2028.12.31	közép		212	212	212	212											
		Gósfa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gósfa	5 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 500		2 500											
		Gósfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gósfa	6 800		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 400		3 400											

		Hagyárosbörönd Fő u.	9 db fedlap cseréje önszintező kivitelűre, közúton	Ezen elemek cseréje a kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.hez elengedhetetlen.	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.	Az üzembiztonság jelentősen növekszik.		Hagyárosbörönd	4 950		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 950												
		Hagyárosbörönd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	560		2025.01.01	2028.12.31	közép		160	160	120	120											
		Hagyárosbörönd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	4 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400			2 400											
		Hagyárosbörönd	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	10 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400			8 000											
		Hottó	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	1 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		400	400	200	200											
		Hottó	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000			2 000											
		Hottó	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	10 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 300		3 500	3 300											
		Kávás	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	1 056		2025.01.01	2028.12.31	közép		264	264	264	264											
		Kávás	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	2 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 000														
		Kávás	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	6 900		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 300	2 300		2 300											
		Kemendollár	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	868		2025.01.01	2026.12.31	közép		434	434													
		Kemendollár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	5 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 500			2 500											
		Kemendollár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	8 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 000		4 000												
		Keménfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	400		2025.01.01	2028.12.31	közép		100	100	100	100											
		Keménfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	5 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 500		2 500												
		Kisbucsa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	890		2025.01.01	2028.12.31	közép		275	275	170	170											
		Kisbucsa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	4 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 300		2 300												
		Kisbucsa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	7 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 800		3 800												
		Kiskutas	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	1 056		2025.01.01	2028.12.31	közép		264	264	264	264											
		Kiskutas	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	2 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 000														

		Kiskutas	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	6 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 000		3 000											
		Kispáli	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	1 216		2025.01.01	2028.12.31	közép		304	304	304	304										
		Kispáli	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	2 300		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 300												
		Kispáli	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	7 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 700		3 700											
		Lakhegy	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	1 768		2025.01.01	2028.12.31	közép		442	442	442	442										
		Lakhegy	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	4 800		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 400		2 400											
		Lakhegy	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	3 300		2025.01.01	2026.12.31	közép		3 000	300											
		Nagykutas	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	1 936		2025.01.01	2028.12.31	közép		484	484	484	484										
		Nagykutas	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	4 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 300		2 300											
		Nagykutas	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	8 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 000		4 000											
		Nagypáli	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	1 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		275	275	275	275										
		Nagypáli	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	4 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 300		2 300											
		Nagypáli	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	4 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 200		2 200											
		Nemesapáti	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	1 720		2025.01.01	2028.12.31	közép		430	430	430	430										
		Nemesapáti	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000			2 000										
		Nemesapáti	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	7 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 800		3 800											
		Nemeshetés	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	740		2025.01.01	2028.12.31	közép		220	220	150	150										
		Nemeshetés	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	4 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200			2 200										
		Nemeshetés	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	14 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		4 700	4 700		4 700										
		Nemessándorháza	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	1 056		2025.01.01	2028.12.31	közép		264	264	264	264										

		Nemessándorháza	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	2 300		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 300														
		Nemessándorháza	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	9 900		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 300	3 300		3 300											
		Nemesszentandrás	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	948		2025.01.01	2028.12.31	közép		237	237	237	237											
		Nemesszentandrás	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	2 300		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 300														
		Nemesszentandrás	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	6 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 000		3 000												
		Németfalu	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	56		2025.01.01	2028.12.31	közép		14	14	14	14											
		Németfalu	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	7 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 500		3 500												
		Ozmánbük	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	480		2025.01.01	2028.12.31	közép		120	120	120	120											
		Pethőhenye	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	2 024		2025.01.01	2028.12.31	közép		506	506	506	506											
		Pethőhenye	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	2 400		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 400														
		Pethőhenye	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	6 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 300		3 300												
		Pókaszepetk	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	1 843		2025.01.01	2028.12.31	közép		506	506	506	325											
		Pókaszepetk	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	6 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000	2 000		2 000											
		Pókaszepetk	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	10 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		5 200		5 200												
		Pusztaszentlászló	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	408		2025.01.01	2028.12.31	közép		102	102	102	102											
		Pusztaszentlászló	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	6 900		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 300	2 300		2 300											
		Pusztaszentlászló	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű elem műszaki állapota az évek során leromlott, jelentős mértékben megnövekedett a meghibásodás veszélye	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	9 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 700		4 700												
		Salomvár	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	1 794		2025.01.01	2028.12.31	közép		545	545	352	352											
		Salomvár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	4 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 100			2 100											
		Salomvár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	9 200		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 600		4 600												

		Sárhida	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	1 210		2025.01.01	2028.12.31	közép		320	320	320	250											
		Sárhida	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	4 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 300			2 300											
		Sárhida	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	8 800		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 400		4 400											
		Söjtör	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	1 938		2025.01.01	2028.12.31	közép		584	584	385	385											
		Söjtör	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	9 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 200	3 200		3 200											
		Söjtör	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	17 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		8 800		8 800											
		Teskánd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	3 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		800	800	800	800											
		Teskánd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	3 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		1 000	1 000	1 000											
		Teskánd	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	8 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 000	1 000	4 000	2 500											
		Vasboldogasszony	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	1 588		2025.01.01	2028.12.31	közép		497	497	297	297											
		Vasboldogasszony	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	3 440		2025.01.01	2028.12.31	közép		390	1 000	550	1 500											
		Vasboldogasszony	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	5 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		700	1 200	1 000	2 200											
		Vaspör	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	1 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	250	250	250											
		Vaspör	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	520		2025.01.01	2026.12.31	közép		260	260												
		Vaspör	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	5 500		2025.01.01	2027.12.31	közép		4 000		1 500											
		Vöckönd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű elem műszaki állapota az évek során leromlott, jelentős mértékben megnövekedett a meghibásodás veszélye	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	856		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	250	178	178											
		Vöckönd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű elem műszaki állapota az évek során leromlott, jelentős mértékben megnövekedett a meghibásodás veszélye	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	1 040		2025.01.01	2028.12.31	közép		260	260	260	260											
		Vöckönd	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	3 300		2025.01.01	2027.12.31	közép		1 000		2 300											
		Zalaboldogfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	900		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	250	200	200											
		Zalaboldogfa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	1 720		2025.01.01	2027.12.31	közép		260	260	1 200											

		Zalaboldogfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	3 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		800	800		1 800									
		Zalacséb	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	2 284		2025.01.01	2028.12.31	közép		571	571	571	571									
		Zalacséb	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	3 990		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 200	390	1 200	1 200									
		Zalacséb	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	3 200		2025.01.01	2027.12.31	közép		250	250	2 700										
		Zalaistvánd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	1 296		2025.01.01	2028.12.31	közép		324	324	324	324									
		Zalaistvánd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000			2 000									
		Zalaistvánd	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	8 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 800	2 800		2 800									
		Zalaszentgyörgy	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű elem műszaki állapota az évek során leromlott, jelentős mértékben megnövekedett a meghibásodás veszélye	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	1 928		2025.01.01	2028.12.31	közép		482	482	482	482									
		Zalaszentgyörgy	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	4 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 000		2 000										
		Zalaszentgyörgy	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	4 800		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 400		2 400										
		Zalaszentiván	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	7 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 875	1 875	1 875	1 875									
		Zalaszentiván	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	7 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 600	2 600		2 600									
		Zalaszentiván	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	12 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		6 300		6 300										
		Zalaszentlőrinc	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	1 948		2025.01.01	2028.12.32	közép		487	487	487	487									
		Zalaszentlőrinc	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	2 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 200												
		Zalaszentlőrinc	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	6 000		2025.01.01	2028.12.32	közép		2 000	2 000		2 000									
		Alsónemesapáti	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	4 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 500											
		Ozmánbük	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	4 000		2027.01.01	2028.12.31	közép				2 000	2 000									
		Zalaegerszeg, Nefelejcs u.- Perlaki u. közötti utcák	szennyvíz nyomvonal forgatása (Hock J. úttól Észak irányban - Nefelejcs DN200 134 fm, DN160 33 fm), nyomvonalas helyreállítás	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	33 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		33 000												
		Zalaegerszeg	hálózati rekonstrukció tervezés	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	7 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				7 000										

		Zalaegerszeg	nem szabványos, tönkrement könnyű fedlapok és szűkítők cseréje	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	5 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				5 000												
		Zalaegerszeg	Idegenvíz-kizárások	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	12 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				12 000												
		Zalaegerszeg Bartók B u.	szennyvízcsatorna kiváltás [DN200 ~110fm + DN160 ~33fm + fedlapcserék, aknafelújítások]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	25 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					25 000										
		Neszele 1 - Zala u. átemelő	szennyvízcsatorna kiváltás [nyomott ~2.200 fm; gravitációs ~800 fm]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	340 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				340 000												
		Landorhegyi-Madách-Pais-Egri J.	szennyvízcsatorna kiváltás [535+480+736+370 = 2.121 fm]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	300 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					300 000										
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	121 860		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						40 620		20 310		20 310		20 310		20 310		
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	1 596 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						652 000		236 000		236 000		236 000		236 000		
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 300 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	67 200		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						22 400		11 200		11 200		11 200		11 200		
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 400 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	25 200		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						8 400		4 200		4 200		4 200		4 200		
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 500 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	26 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						8 400		4 400		4 400		4 400		4 400		
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 600 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	13 800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						4 600		2 300		2 300		2 300		2 300		
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 800 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	15 600		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						2 600	2 600	2 600		2 600		2 600		2 600		
		Alibánfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	2 900		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						500	500	500	200	200	200	200	200	200	200	
		Alsónemesapáti	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	4 083		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						661	661	661	300	300	300	300	300	300	300	
		Babosdöbréte	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	2 235		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						395	395	395	150	150	150	150	150	150	150	
		Bagod	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	3 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		Bagod	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	18 400		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						4 600		4 600		4 600		4 600				
		Bak	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	3 400		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						550	550	550	250	250	250	250	250	250	250	
		Bak	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	7 200		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						1 800		1 800		1 800		1 800				
		Bocfölde	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	2 500		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	

		Bocfölde	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	5 600		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						2 600					3 000				
		Boncodfölde	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	4 250		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
		Boncodfölde	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	8 100		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 700			2 700			2 700			
		Böde	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	4 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		Böde	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	17 500		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 500		3 500		3 500		3 500		3 500	
		Búcsúszentlászló	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	4 380		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						630	630	390	390	390	390	390	390	390	390
		Búcsúszentlászló	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	18 800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						4 700		4 700			4 700			4 700	
		Csatár	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	2 910		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						582		582		582	582		582		
		Csatár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	6 390		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 390			2 000			2 000			
		Csatár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	12 800		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						3 200		3 200		3 200		3 200			
		Csonkahegyhát	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	1 200		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						240	240		240	240		240			
		Csonkahegyhát	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	1 860		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
		Egervár	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	11 250		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
		Egervár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	9 600		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 400		2 400		2 400		2 400			
		Egervár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	10 000		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						5 000				5 000					
		Gősfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	2 120		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
		Gősfa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	7 500		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						2 500				2 500				2 500	
		Gősfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	10 200		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						3 400			3 400			3 400			
		Hagyárosbörönd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	1 200		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
		Hagyárosbörönd	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	22 500		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						8 000			8 000		6 500				

		Hottó	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	2 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Hottó	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	14 000		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						3 500		3 500		3 500		3 500			
		Kávás	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	2 640		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
		Kávás	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	6 900		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 300			2 300			2 300			
		Kemendollár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	4 400		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						400			4 000						
		Keménfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	1 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Keménfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	7 500		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 500			2 500			2 500			
		Kisbucsa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	1 700		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
		Kisbucsa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	7 600		2029.12.31	2032.01.01	hosszú						3 800			3 800						
		Kiskutas	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	2 640		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
		Kiskutas	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	9 000		2029.010.1	2035.12.31	hosszú						3 000			3 000			3 000			
		Kispáli	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	3 040		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
		Kispáli	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	18 500		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 700		3 700		3 700		3 700		3 700	
		Lakhegy	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	4 420		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
		Lakhegy	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	6 300		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						3 000			3 000			300			
		Nagykutas	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	12 000		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						4 000			4 000		4 000				
		Nagykutas	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	4 840		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						484	484	484	484	484	484	484	484	484	484
		Nagypáli	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	2 750		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Nagypáli	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	8 800		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 200		2 200		2 200		2 200			
		Nemesapáti	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	4 300		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						430	430	430	430	430	430	430	430	430	430

		Nemesapáti	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	11 400		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						3 800			3 800			3 800			
		Nemeshetés	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	1 500		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		Nemessándorháza	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	2 640		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
		Nemessándorháza	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	6 900		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						2 300				2 300			2 300		
		Nemesszentandrás	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	2 370		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
		Nemesszentandrás	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	12 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 000		3 000			3 000			3 000	
		Németfalu	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	140		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		Németfalu	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	17 500		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 500		3 500		3 500		3 500		3 500	
		Ozmánbük	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	1 200		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
		Pethőhenye	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	5 060		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
		Pethőhenye	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	2 400		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						2 400									
		Pethőhenye	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	13 200		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 300			3 300		3 300			3 300	
		Pókaszepetk	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	3 250		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
		Pókaszepetk	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	6 000		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 000			2 000			2 000			
		Pókaszepetk	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	15 600		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						5 200			5 200			5 200			
		Pusztaszentlászló	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	1 020		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
		Pusztaszentlászló	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	6 900		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						2 300			2 300		2 300				
		Pusztaszentlászló	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	18 800		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						4 700		4 700		4 700		4 700			
		Salomvár	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	3 520		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						352	352	352	352	352	352	352	352	352	352
		Salomvár	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A vízközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	23 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						4 600		4 600		4 600		4 600		4 600	

		Sárhida	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	2 500		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Sárhida	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	22 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						4 400		4 400		4 400		4 400		4 400	
		Söjtör	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	3 850		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
		Söjtör	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	12 800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 200			3 200		3 200			3 200	
		Söjtör	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	35 200		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						8 800		8 800			8 800		8 800		
		Teskánd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	3 250		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						500	500	500	250	250	250	250	250	250	250
		Vasboldogasszony	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	1 941		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						297	297	297	150	150	150	150	150	150	150
		Vaspör	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	1 590		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						250	250	250	120	120	120	120	120	120	120
		Vaspör	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	2 900		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						900				2 000					
		Vaspör	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	4 400		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						900				3 500					
		Vöckönd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	1 780		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
		Vöckönd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	2 580		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						260	260	260				1 800			
		Zalaboldogfa	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	2 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Zalaboldogfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	4 600		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						1 800			2 800						
		Zalacséb	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	3 463		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						571	571	571	250	250	250	250	250	250	250
		Zalaistvánd	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	3 240		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
		Zalaistvánd	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	14 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						2 800		2 800		2 800		2 800		2 800	
		Zalaszentgyörgy	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	4 820		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
		Zalaszentgyörgy	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	9 600		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						2 400			2 400			2 400			2 400
		Zalaszentiván	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	18 750		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875

		Zalaszentiván	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	25 200		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						6 300		6 300			6 300			6 300	
		Zalaszentlőrinc	Idegenvíz kizárása a csatornadiagnosztikai vizsgálat és a helyszíni ellenőrzés alapján[1]	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	4 870		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						487	487	487	487	487	487	487	487	487	487
		Alibánfa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	4 000		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							2 000				2 000				
		Alsónemesapáti	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	8 800		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							4 300				4 500				
		Bocfölde	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	13 400		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							6 700				6 700				
		Böde	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	2 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 000								
		Búcsúszentlászló	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	5 600		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 800			2 800					
		Csonkahegyhát	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	10 500		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							3 500		3 500		3 500				
		Hagyárosbörönd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	4 800		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 400			2 400					
		Kemendollár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	5 000		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 500			2 500					
		Kisbucsa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	4 600		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							2 300				2 300				
		Kispáli	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	2 300		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 300								
		Lakhegy	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	4 800		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							2 400				2 400				
		Nagykutas	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	2 300		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 300								
		Nagypáli	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	4 600		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							2 300				2 300				
		Nemesapáti	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	4 000		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 000			2 000					
		Nemeshetés	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	14 100		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							4 700			4 700			4 700		
		Nemessándorháza	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	6 300		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							3 000			3 300					
		Nemesszentandrás	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	2 300		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 300								
		Németfalu	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	2 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 000								

		Zalaboldogfa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	2 200		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 200								
		Zalacséb	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	4 800		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							2 400			1 200			1 200		
		Zalaszentgyörgy	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	6 000		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							2 000			2 000			2 000		
		Zalaszentiván	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	7 800		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							2 600			2 600			2 600		
		Zalaszentlőrinc	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	2 200		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 200								
		Zalaszentlőrinc	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	4 000		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 000			2 000					
		Alsónemesapáti	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	4 800		2031.01.01	2035.12.31	hosszú								2 400			2 400				
		Babosdöbréte	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	2 300		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								2 300							
		Ozmánbük	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	4 000		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								2 000		2 000					
		Salomvár	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	6 300		2031.01.01	2037.12.31	hosszú								2 100			2 100			2 100	
		Sárhida	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	6 900		2031.01.01	2037.12.31	hosszú									2 300		2 300			2 300	
		Teskánd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	1 500		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							1 500								
		Vasboldogasszony	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	3 000		2031.01.01	2035.12.31	hosszú								1 500			1 500				
		Alibánfa	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	10 000		2032.01.01	2036.12.31	hosszú									5 000				5 000		
		Bak	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	6 500		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									6 500						
		Boncodfölde	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	2 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 000						
		Kávás	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	2 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 000						
		Kiskutas	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	2 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 000						
		Zalaegerszeg	Gravitációs csatorna NA 250 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	2 200		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 200					
		Babosdöbréte	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	3 700		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										3 700					

		Hottó	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	2 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 000					
		Keménfa	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Nemeshetés	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	2 200		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 200					
		Teskánd	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	2 500		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 500						
		Zalacséb	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	3 700		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										3 700					
		Zalaistvánd	Gravitációs csatorna NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	2 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 000					
		Vasboldogasszony	Gravitációs csatorna NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	2 200		2037.01.01	2037.12.31	hosszú														2 200	
VÍZVEZETÉKEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁSÚ)																													
		Alibánfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	6 060		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 030			3 030										
		Alibánfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	4 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200			2 200										
		Alsónemesapáti	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	4 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200			2 300										
		Alsónemesapáti	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	4 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200			2 200										
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	4 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400			2 400										
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	5 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 700		2 700											
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	4 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 300		2 300											
		Bagod I. szv.átemelő	nyomóvezeték átkötés	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	1 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 500													
		Bagod	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	9 300		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 100	3 100		3 100										
		Bagod	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	4 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 100			2 100										
		Bagod	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	4 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 300		2 300											
		Bagod	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	10 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 400	3 400		3 400										
		Bak	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000			2 000										
		Bak	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	2 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 200													
		Bocfölde	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bocfölde	6 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200	2 200		2 200										

		Böde	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Böde	5 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 800			2 800										
		Búcsúszentlászló	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	4 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400			2 400										
		Csatár	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	2 400		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 400												
		Csonkahegyhát	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csonkahegyhát	4 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200			2 200										
		Egervár	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	4 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 000		2 000											
		Egervár	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	5 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 500		2 500											
		Gősfa	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gősfa	3 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 200												
		Hottó	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	2 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 000												
		Kávás	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kávás	5 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 500			2 500										
		Kemendollár	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	1 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 000												
		Kemendollár	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	1 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 000												
		Kemendollár	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	6 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000	2 000		2 000										
		Keménfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Keménfa	2 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 500												
		Kisbucsa	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	12 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		6 000		6 000											
		Kisbucsa	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	5 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 800			2 800										
		Kiskutas	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kiskutas	5 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 600			2 600										
		Kispáli	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	2 300		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 300												
		Kispáli	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	2 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 000												
		Lakhegy	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Lakhegy	2 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 000												
		Nemesapáti	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	4 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200			2 200										
		Nemeshetés	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	5 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 800		2 800											
		Nemeshetés	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	4 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400			2 400										
		Németfalu	Nyomott vezeték NA50 (1736m)	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Németfalu	4 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200			2 200										
		Pethőhenye	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	6 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000		2 000	2 000										

		Pókaszepetk	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pókaszepetk	4 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 000		2 000											
		Pusztaszentlászló	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	4 400		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 200		2 200											
		Pusztaszentlászló	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	5 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 500		2 500											
		Salomvár	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Salomvár	8 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 700	2 700		2 700										
		Sárhida	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Sárhida	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000			2 000										
		Söjtör	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	9 300		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 100	3 100		3 100										
		Söjtör	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	7 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 400	2 400		2 400										
		Teskánd	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	2 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 200											
		Teskánd	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	4 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 000		2 000											
		Zalaboldogfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaboldogfa	2 100		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 100											
		Zalacséb	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalacséb	6 300		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 100	2 100		2 100										
		Zalaszentgyörgy	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentgyörgy	2 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 000											
		Zalaszentiván	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	4 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000			2 000										
		Zalaszentiván	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	6 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000	2 000		2 000										
		Zalaszentlőrinc	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentlőrinc	4 800		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 400		2 400											
		Bak	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	920		2026.01.01	2026.12.31	közép			920											
		Boncodfölde	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Boncodfölde	2 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 000											
		Zalaistvánd	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaistvánd	2 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 000											
		Alsónemesapáti	nyomó/légtelenítő akna	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	360		2027.01.01	2027.12.31	közép					360										
		Nemesapáti	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	2 000		2027.01.01	2027.12.31	közép					2 000										
		Nemesapáti	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	2 200		2027.01.01	2027.12.31	közép					2 200										
		Kisbucsa	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	2 000		2027.01.01	2027.12.31	közép					2 000										
		Nagypáli	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagypáli	2 100		2027.01.01	2027.12.31	közép					2 100										

		Nemesszentandrás	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesszentandrás	2 000		2027.01.01	2027.01.01	közép				2 000											
		Sárhida	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Sárhida	2 100		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 100											
		Zalaszentgyörgy	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentgyörgy	2 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 000											
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 300 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 100		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 100											
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 250 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 100		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 100											
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 100		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 100											
		Ozmánbük	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Ozmánbük	6 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					6 000										
		Pethőhenye	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	2 100		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 100										
		Vöckönd	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vöckönd	2 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 000										
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	36 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						12 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	20 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						6 400		3 400		3 400		3 400		3 400	
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	21 800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						4 600		4 300		4 300		4 300		4 300	
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	40 200		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						13 400		6 700		6 700		6 700		6 700	
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	22 800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						7 600		3 800		3 800		3 800		3 800	
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	13 500		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						2 700		2 700		2 700		2 700		2 700	
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	6 900		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 300				2 300		2 300			
		Bagod	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	10 200		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						3 400				3 400		3 400			
		Bocfölde	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bocfölde	8 800		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 200		2 200		2 200		2 200			
		Csatár	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	4 800		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						2 400						2 400			
		Egervár	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	4 200		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 000				200		2 000			
		Egervár	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	7 500		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 500				2 500		2 500			
		Gősfa	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gősfa	6 400		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						3 200						3 200			
		Hagyárosbörönd	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	6 000		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						3 000						3 000			
		Hagyárosbörönd	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	15 000		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						10 000				5 000					

		Hottó	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	4 000		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						2 000					2 000				
		Kemendollár	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	2 000		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						1 000					1 000				
		Kisbucsa	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	18 000		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						6 000				6 000		6 000			
		Kispáli	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	4 600		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						2 300					2 300				
		Kispáli	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	4 000		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						2 000					2 000				
		Nemeshetés	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	14 000		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						2 800		2 800		2 800		2 800		2 800	
		Pusztaszentlászló	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	8 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						2 200				2 900					2 900
		Pusztaszentlászló	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	5 800		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						2 500				3 300					
		Salomvár	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Salomvár	13 500		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						2 700		2 700		2 700		2 700		2 700	
		Söjtör	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	2 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						2 000									
		Söjtör	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	12 400		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 100		3 100			3 100			3 100	
		Söjtör	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	9 600		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						2 400			2 400		2 400				2 400
		Zalacséb	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalacséb	6 300		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						2 100			2 100			2 100			
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 300 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 100		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 100								
		Alibánfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	6 060		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							3 030				3 030				
		Bagod	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	9 300		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							3 100			3 100			3 100		
		Bagod	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	2 300		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 300								
		Bak	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	4 000		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 000			2 000					
		Bak	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	2 200		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 200								
		Búcsúszentlászló	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	2 400		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 400								
		Kávás	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kávás	5 000		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 500			2 500					
		Kemendollár	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	1 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							1 000								
		Kemendollár	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	2 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 000								
		Keménfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Keménfa	2 300		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 300								

		Kisbucsa	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	5 600		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							2 800			2 800					
		Nemesapáti	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	4 400		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							2 200				2 200				
		Nemessándorháza	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemessándorháza	2 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 000								
		Pókaszepetk	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pókaszepetk	6 000		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							2 000			2 000			2 000		
		Teskánd	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	2 200		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						2 200									
		Teskánd	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	2 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						2 000									
		Zalaboldogfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaboldogfa	2 100		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 100								
		Zalaszentgyörgy	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentgyörgy	2 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 000								
		Zalaszentiván	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	4 000		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						2 000				2 000					
		Zalaszentiván	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	4 000		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						2 000			2 000						
		Zalaszentlőrinc	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentlőrinc	2 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							2 000								
		Zalaszentlőrinc	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentlőrinc	4 800		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							2 400				2 400				
		Alibánfa	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	3 300		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								2 200			1 100				
		Alsónemesapáti	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	4 600		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								2 300			2 300				
		Alsónemesapáti	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	4 400		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								2 200			2 200				
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	4 800		2031.01.01	2035.12.31	hosszú								2 400				2 400			
		Bagod	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	4 200		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								2 100			2 100				
		Bocfölde	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bocfölde	2 100		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								2 100							
		Boncodfölde	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Boncodfölde	2 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								2 000							
		Böde	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Böde	5 600		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								2 800			2 800				
		Búcsúszentlászló	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	2 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								2 000							
		Kiskutas	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kiskutas	5 200		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								2 600			2 600				
		Nemeshetés	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	7 200		2031.01.01	2037.12.31	hosszú								2 400			2 400			2 400	
		Pethőhenye	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	2 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								2 000							

		Sárhida	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Sárhida	6 000		2031.01.01	2037.12.31	hosszú								2 000			2 000			2 000	
		Lakhegy	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Lakhegy	2 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 000						
		Pusztaszentlászló	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	3 050		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									3 050						
		Pusztaszentlászló	Nyomott vezeték NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	720		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									720						
		Vaspör	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vaspör	2 100		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 100						
		Zalaegerszeg	Nyomott vezeték NA 250 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 100		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 100					
		Alsónemesapáti	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	850		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										850					
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	720		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										720					
		Babosdöbréte	Nyomott vezeték NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Bak	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	920		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										920					
		Bocfölde	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bocfölde	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Boncodfölde	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Boncodfölde	84		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										84					
		Búcsúszentlászló	Nyomott vezeték NA90 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	2 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 000					
		Búcsúszentlászló	Nyomott vezeték NA150 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Csatár	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	600		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										600					
		Csonkahegyhát	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csonkahegyhát	2 200		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 200					
		Egervár	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	1 500		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 500					
		Hagyárosbörönd	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	8 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										8 000					
		Hottó	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	2 100		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 100					
		Hottó	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	120		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										120					
		Kemendollár	Nyomott vezeték NA200 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	750		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										750					
		Kiskutas	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kiskutas	1 900		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 900					
		Nagykutas	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagykutas	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Nagykutas	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagykutas	720		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										720					

		Nemesapáti	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	1 700		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 700					
		Nemeshetés	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	1 900		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 900					
		Nemessándorháza	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemessándorháza	1 600		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 600					
		Németfalu	Nyomott vezeték NA50 (1736m)	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Németfalu	2 200		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 200					
		Ozmánbük	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Ozmánbük	950		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										950					
		Ozmánbük	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Ozmánbük	6 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										6 000					
		Pethőhenye	Nyomott vezeték NA125 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Pókaszepetk	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pókaszepetk	1 500		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 500					
		Vasboldogasszony	Nyomott vezeték NA50 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vasboldogasszony	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Vasboldogasszony	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vasboldogasszony	1 600		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 600					
		Vaspör	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vaspör	1 400		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 400					
		Zalaistvánd	Nyomott vezeték NA80 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaistvánd	410		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										410					
		Zalaszentiván	Nyomott vezeték NA100 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	1 000		2032.12.31	2032.12.31	hosszú									1 000						
		Zalaszentiván	Nyomott vezeték NA200 rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	1 400		2032.12.31	2032.12.31	hosszú									1 400						
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
19		Egerszeghegy I. szennyvízátemelő	Gépészeti akna vízzárózása	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	850		2024.01.01	2024.12.31	rövid	850														
20		Gálafej II. szennyvízátemelő	Gépészeti akna vízzárózása	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	750		2024.01.01	2024.12.31	rövid	750														
21		Ebergény II. szennyvízátemelő	Gépészeti akna vízzárózása	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	750		2024.01.01	2024.12.31	rövid	750														
22		Gógánhegy 3.1 KHBA	Átemelőre betonfedlap készítése	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	375		2024.01.01	2024.12.31	rövid	375														
23		Jánkahegy 5.1 KHBA	Átemelőre betonfedlap készítése	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	375		2024.01.01	2024.12.31	rövid	375														
24		Egerszeghegy 14.1 KHBA	Átemelőre betonfedlap készítése	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	375		2024.01.01	2024.12.31	rövid	375														
25		Zalaegerszeg Csiga utca szennyvízátemelő	Bejáró út kiépítés, távközlési oszlop kibontásával	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos.	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	1 650		2024.01.01	2024.12.31	rövid	1 650														
		Ebergény I. szennyvízátemelő	átemelő akna bélelése, kőfogó akna bélelés	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	5 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 500													
		Bak I. szennyvízátemelő	bejáró út felújítás	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	Statikai stabilitás biztosítása	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	1 584		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 584											

		Bak I. szennyvízátemelő	bélelés	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	Statikai stabilitás biztosítása	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	3 696		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 696													
		Csatár 2. szennyvízátemelő	bekötőút felújítás, villanyoszlop elbontásával, aszfalt+rétegrend kialakítás	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	1 650		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 650													
		Hagyárosbörönd I. szennyvízátemelő	gépészeti aknák vízzárózása (2db)	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	550		2025.01.01	2025.12.31	közép		550													
		Hagyárosbörönd I. szennyvízátemelő	kőfogó akna bélelés	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	1 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 200													
		Hagyárosbörönd I. szennyvízátemelő	kőfogó aknán műanyag kompozit fedlap beépítése	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	200		2025.01.01	2025.12.31	közép		200													
		Hagyárosbörönd II. szennyvízátemelő	bélelés	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	3 300		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 300													
		Kiskutas I. szennyvízátemelő	bejáró út felújítása	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	Statikai stabilitás biztosítása	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	1 320		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 320													
		Kispáli I. szennyvízátemelő	bejáró út felújítása	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	Statikai stabilitás biztosítása	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	880		2025.01.01	2025.12.31	közép		880													
		Kispáli II. szennyvízátemelő	kőfogó akna bélelése	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	1 100		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 100													
		Nagypáli IV. Lakópark szennyvízátemelő	bélelés	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagypáli	3 696		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 696													
		Pókaszepetk	kőfogó akna bélelése	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pókaszepetk	1 005		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 005													
		Pókaszepetk	gépészeti akna vízzárózása	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pókaszepetk	330		2025.01.01	2025.12.31	közép		330													
		Söjtör II. szennyvízátemelő	bélelés	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	3 828		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 828													
		Söjtör II. szennyvízátemelő	bejáró út felújítás 4 fm szélességben, 100 fm hosszban, bazaltköves terítéssel)	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	2 904		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 904													
		Vasboldogasszony	bejárati út felújítása	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vasboldogasszony	2 178		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 178													

		Vaspör III. szennyvízátemelő	bejárati út felújítás	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vaspör	5 940		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 940														
		Zalaszentiván 0. szennyvízátemelő	kőfogó akna csere	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	2 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 200														
		Zalaszentiván 0. szennyvízátemelő	bejárati út felújítás	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	7 600		2025.01.01	2025.12.31	közép		7 600														
		Alibánfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	264		2025.01.01	2025.12.31	közép		264														
		Alsónemesapáti	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	3 750		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 100	1 100		1 550											
		Alsónemesapáti	HBA akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	100		2025.01.01	2025.12.31	közép		100														
		Babosdöbréte I. szennyvízátemelő	átemelő akna bélelése	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	4 445		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 445														
		Babosdöbréte	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	6 210		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 150	2 250	1 350	1 460											
		Babosdöbréte	HBA akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	200		2025.01.01	2027.12.31	közép		100		100												
		Bagod	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	1 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		300	250	300	250											
		Bagod	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	1 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		300	300	300	300											
		Bak	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	4 940		2025.01.01	2028.12.31	közép		470	1 300	1 910	1 260											
		Bak	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	300		2025.01.01	2025.12.31	közép		300														
		Bocfölde	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bocfölde	1 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		200	550	200	550											
		Boncodfölde	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Boncodfölde	3 270		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 000	150	120												
		Boncodfölde	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Boncodfölde	140		2025.01.01	2027.12.31	közép		70		70												

		Böde	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Böde	1 850		2025.01.01	2028.12.31	közép		200	300		1 350												
		Búcsúszentlászló	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	6 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 350		2 000	1 750											
		Búcsúszentlászló	HBA átemelő akna vízzárózása	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	100		2025.01.01	2025.12.31	közép		100												
		Csatár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	3 150		2025.01.01	2028.12.31	közép		400	800	650	1 300											
		Csatár	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	240		2025.01.01	2027.12.31	közép		120		120												
		Csonkahegyhát	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csonkahegyhát	6 000		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 160	550	2 290												
		Csonkahegyhát	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csonkahegyhát	120		2025.01.01	2028.12.31	közép		60			60											
		Dobronhegy II. szennyvízátemelő	átemelő bélelése: mélysége 5.4m, szélessé	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Dobronhegy	4 445		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 445												
		Egervár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	1 700		2025.01.01	2028.12.31	közép		800	750		150											
		Egervár	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	200		2025.01.01	2028.12.31	közép		100			100											
		Gősfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gősfa	2 410		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 910	500												
		Hottó	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	3 100		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 750			1 350											
		Hottó	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	120		2025.01.01	2027.12.31	közép		60		60												
		Kávás	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kávás	3 150		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 150												
		Kemendollár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	5 220		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 100		1 560	1 560											
		Keménfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Keménfa	650		2025.01.01	2025.12.31	közép		650												

		Kisbucsa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	7 540		2025.01.01	2028.12.31	közép		4 500	1 050	240	1 750											
		Kiskutas	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kiskutas	1 600		2025.01.01	2026.12.31	közép		900	700											
		Kispáli	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	1 150		2025.01.01	2027.12.31	közép		1 000		150										
		Lakhegy	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Lakhegy	1 400		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 400												
		Nagykutas	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagykutas	700		2025.01.01	2025.12.31	közép		700												
		Nagypáli	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagypáli	5 850		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 300	1 650	1 350	1 550											
		Nemesapáti	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	5 950		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 500	1 750	450	250											
		Nemeshetés	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	2 590		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 500	500	240	350											
		Nemeshetés	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	200		2025.01.01	2027.12.31	közép		100		100										
		Nemessándorháza	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemessándorháza	6 300		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 200		1 750	1 350											
		Nemessándorháza	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemessándorháza	200		2025.01.01	2028.12.31	közép		100			100											
		Nemesszentandrás	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesszentandrás	5 250		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 350	1 150	1 550	1 200											
		Németfalu	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Németfalu	1 320		2025.01.01	2028.12.31	közép		610	500	60	150											
		Németfalu	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Németfalu	80		2025.01.01	2025.12.31	közép		80												
		Pethőhenye	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	960		2025.01.01	2028.12.31	közép		200		210	550											
		Pethőhenye	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő vízközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	200		2025.01.01	2028.12.31	közép		100			100											

		Pókaszepetk	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pókaszepetk	1 150		2025.01.01	2028.12.31	közép		150	200		800											
		Pusztaszentlászló	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	7 212		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 250	1 700	852	1 410											
		Pusztaszentlászló	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	180		2025.01.01	2028.12.31	közép		60	60		60											
		Salomvár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Salomvár	1 900		2025.01.01	2027.12.31	közép		700	600	600												
		Sárhida	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Sárhida	2 150		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	500		1 400											
		Söjtör IV. szv. átemelő	átemelő akna bélelése, kőfogó akna bélelés	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	1 770		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 770														
		Söjtör	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	9 970		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 590	730	2 840	2 810											
		Söjtör	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	240		2025.01.01	2027.12.31	közép		120		120												
		Teskánd	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	3 420		2025.01.01	2028.12.31	közép		400		1 550	1 470											
		Teskánd	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	640		2025.01.01	2028.12.31	közép		160	160	160	160											
		Vöckönd	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vöckönd	1 700		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 700														
		Vöckönd	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vöckönd	100		2025.01.01	2025.12.31	közép		100														
		Zalaboldogfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaboldogfa	2 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 000			1 350											
		Zalacséb	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalacséb	350		2025.01.01	2025.12.31	közép		350														
		Zalaistvánd	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaistvánd	2 250		2025.01.01	2028.12.31	közép		450	450		1 350											
		Zalaszentgyörgy	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentgyörgy	2 550		2025.01.01	2028.12.31	közép		800	250	150	1 350											

		Zalaszentgyörgy	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentgyörgy	100		2025.01.01	2025.12.31	közép		100													
		Zalaszentiván	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	2 150		2025.01.01	2026.12.31	közép		1 850	300												
		Zalaszentiván	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	100		2025.01.01	2025.12.31	közép		100													
		Zalaszentlőrinc	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentlőrinc	3 600		2025.0101	2026.12.31	közép		2 900	700												
		Zalaszentlőrinc	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentlőrinc	200		2025.01.01	2027.12.31	közép		100		100											
		Zalaegerszeg	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	12 840		2026.01.01	2026.12.31	közép			12 840												
		Zalaegerszeg Vorhota 1.0 KHBA	bejáró út felújítás	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos.	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 400		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 400												
		Zalaegerszeg Gógánhegy 3.1 KHBA	szv atemelő födém felújítása, aknafedlapok cseréjével	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	600		2026.01.01	2026.12.31	közép			600												
		Zalaegerszeg Egerszeghegy 14.1 szv.átemelő	szv atemelő födém felújítása, aknafedlapok cseréjével	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	600		2026.01.01	2026.12.31	közép			600												
		Zalaegerszeg Vorhota I. szv. átemelő	átemelő akna bélelés	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	3 150		2026.01.01	2026.12.31	közép			3 150												
		Zalaegerszeg Gógánhegy V. szv átemelő	szv átemelő rekultivációs munkái	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	450		2026.01.01	2026.12.31	közép			450												
		Zalaegerszeg Ebergény 2. szennyvíztemelő	bejáró út felújítás	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos.	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000													
		Böde	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Böde	60		2028.01.01	2028.12.31	közép					60										
		Kispáli	HBA akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	100		2028.01.01	2028.12.31	közép					100									
		Németfalu	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Németfalu	1 400		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 400									
		Ozmánbük	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Ozmánbük	1 610		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 610									
		Ozmánbük	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Ozmánbük	80		2028.01.01	2028.12.31	közép					80									
		Zalaegerszeg	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	176 820		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						12 940	15 500	22 910	13 990	20 230	20 090	17 120	18 040	18 000	18 000
		Alibánfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséréhez elengedhetetlen	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	4 570		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						1 200	1 200	1 200	550	120	300				

		Alsónemesapáti	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	8 030		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 410	2 060	810	750	750	750	750	750		
		Alsónemesapáti	HBA akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	200		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						100				100					
		Babosdöbréte	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	9 700		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 460	1 720	2 260	500	210	600	1 150	600	600	600
		Babosdöbréte	HBA akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	400		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						100			100			100			100
		Bagod	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	4 260		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 950		60		250	400	400	400	400	400
		Bagod	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	3 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		Bak	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	8 390		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 200	1 350			250	1 010	2 370	210	1 000	1 000
		Bak	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bak	240		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						120				120					
		Bocfölde	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bocfölde	6 470		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 400			420	350	1 500			1 400	1 400
		Bocfölde	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bocfölde	240		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						120				120					
		Boncodfölde	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Boncodfölde	7 080		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 550	1 530	450	800	600	150	450	800	600	150
		Boncodfölde	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Boncodfölde	280		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						70		70		70	70				
		Böde	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Böde	3 670		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						1 350		120	300	1 300		600			
		Búcsúszentlászló	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	15 290		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 200	1 550	4 100	150	420	1 620	1 750	1 500	1 500	1 500
		Búcsúszentlászló	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Búcsúszentlászló	200		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						100				100					
		Csatár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	9 330		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 300	1 400				630	1 000	2 000	1 000	2 000
		Csonkahegyhát	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csonkahegyhát	7 960		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						1 200			1 600	1 260	3 900				

		Gősfa	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gősfa	300		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						100			100				100		
		Hagyárosbörönd	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	4 320		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						1 810	1 310	250	550	400					
		Hagyárosbörönd	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hagyárosbörönd	160		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						80				80					
		Hottó	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	5 630		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 470	210	1 250	300	600	600	600	600		
		Hottó	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Hottó	180		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						60			60			60			
		Kemendollár	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	400		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						100		100			100			100	
		Keménfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Keménfa	5 520		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 200	900	150	120	450	900	450	450	450	450
		Kisbucsa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	6 590		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						810	1 470	2 560	350	350	350	350	350		
		Kisbucsa	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kisbucsa	300		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						100		100				100			
		Kiskutas	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kiskutas	8 540		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 750	1 470		900	1 200		1 750	1 470		
		Kispáli	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kispáli	7 740		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						1 650	1 610	60	550	1 600	60	550	1 600	60	
		Lakhegy	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Lakhegy	9 070		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 410	1 760	1 960	2 060	470	470	470	470		
		Nagykutas	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagykutas	5 920		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 250	1 550	120	600	900		600	900		
		Nagypáli	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nagypáli	8 300		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 310	60	760	1 950	660	1 450	660	1 450		
		Nemesapáti	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	10 100		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						1 200	1 410	2 560	1 920	610	600	600	600	600	
		Nemesapáti	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesapáti	200		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						100			100						
		Nemeshetés	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	4 830		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						700	700	600	1 280	250	400	250	400	250	

		Nemesszentandrás	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemesszentandrás	4 730		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 200			1 400	270	1 710		150		
		Ozmánbük	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Ozmánbük	3 210		2029.01.01	2031.12.31	hosszú						1 410	1 000	800							
		Pethőhenye	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	1 710		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						750			210			750			
		Pókaszepetk	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pókaszepetk	7 430		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						800	350	350	1 810	1 410	1 310	350	350	350	350
		Pusztaszentlászló	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	7 830		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						1 350					5 850	630			
		Pusztaszentlászló	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pusztaszentlászló	300		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						60		60		60		60		60	
		Salomvár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Salomvár	8 480		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 750	1 350	1 470	760	1 050	200	750	200	750	200
		Salomvár	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Salomvár	100		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						100									
		Söjtör	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	600		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						120		120		120		120		120	
		Teskánd	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						160		160		160		160		160	
		Vaspör	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vaspör	5 780		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						750	1 760	1 860	1 410						
		Vöckönd	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vöckönd	1 120		2029.01.01	2031.12.31	hosszú						300	400	420							
		Vöckönd	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vöckönd	80		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						80									
		Zalaboldogfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaboldogfa	5 220		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 270	400	750	400	400	400	400	400	400	400
		Zalacséb	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalacséb	4 110		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						1 550	60	500	400	400	400	400	400		
		Zalaistvánd	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaistvánd	1 020		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						60	360	300	300						
		Zalaistvánd	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaistvánd	100		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						100									

		Zalaszentgyörgy	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentgyörgy	6 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 550	1 410	450	120	1 400	200	450	120	150	150
		Zalaszentiván	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	10 550		2029.01.01	2033.12.31	hosszú						1 550	3 170	2 910	1 420	1 500					
		Zalaszentlőrinc	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentlőrinc	5 780		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						180	1 550	2 600	1 450						
		Egervár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	5 630		2030.01.01	2033.01.01	hosszú							2 970	2 060		600					
		Gósfa	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Gósfa	1 830		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							420		650	460	300				
		Kávás	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kávás	1 310		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							60	400	700	150					
		Nemessándorháza	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemessándorháza	3 570		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							120	950	1 400		300		800		
		Söjtör	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Söjtör	9 160		2030.01.01	2033.12.31	hosszú							480	1 160	5 910	1 610					
		Vasboldogasszony	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vasboldogasszony	910		2030.01.01	2031.12.31	hosszú							210	700							
		Zalaszentgyörgy	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentgyörgy	100		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							100								
		Zalaszentiván	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentiván	200		2030.01.01	2035.12.31	hosszú							100					100			
		Zalaszentlőrinc	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaszentlőrinc	500		2030.01.01	2038.12.31	hosszú							100		100		100		100		100
		Csatár	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csatár	240		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								120		120					
		Csonkahegyhát	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Csonkahegyhát	120		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								60			60				
		Egervár	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Egervár	200		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								100			100				
		Kemendollár	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Kemendollár	5 400		2031.01.01	2034.12.31	hosszú								610	1 160	560	3 070				
		Nemessándorháza	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemessándorháza	200		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								100		100					
		Pethőhenye	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Pethőhenye	300		2031.01.01	2037.12.31	hosszú								100			100			100	

		Sárhida	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Sárhida	1 560		2031.01.01	2033.12.31	hosszú								210	350	1 000					
		Teskánd	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Teskánd	3 700		2031.01.01	2036.12.31	hosszú								700	1 500	600	150	600	150		
		Németfalu	átemelő akna építészeti rekonstrukció	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	Statikai stabilitás biztosítása	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Németfalu	2 370		2032.01.01	2034.12.31	hosszú									210	860	1 300				
		Németfalu	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Németfalu	80		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									80						
		Ozmánbük	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Ozmánbük	80		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									80						
		Vasboldogasszony	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Vasboldogasszony	100		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									100						
		Böde	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Böde	60		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										60					
		Nemeshetés	HBA akna építészeti rekonstrukció	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Nemeshetés	100		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										100					
	Gép, berendezés																										
26		Zalaegerszeg Csácsi út szennyvízátemelő	gépészeti felújítás	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 050		2024.01.01	2024.12.31	rövid	2 050														
27		Zalaegerszeg 74-es úti szennyvízátemelő	gépészeti felújítás	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzéséhez elengedhetetlen	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	2 050		2024.01.01	2024.12.31	rövid	2 050														
		Búcsúszentlászló 1. szennyvízátemelő	szivattyú csere (2db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	6 581		2025.01.01	2025.12.31	közép		6 581												
		Gősfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere (2db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gősfa	1 800		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 800												
		Lakhegy IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere (2db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 980		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 980												
		Teskánd I. reg. szennyvízátemelő	daráló beépítése, beüzemelése, hozzájuk tartozó szerkezet legyártása	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	12 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 500												
		Teskánd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere (2db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Teskánd	2 850		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 850												
		Alibánfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	1 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		800		800										
		Alsónemesapáti	gépészeti rekonstrukció (1-6)	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	10 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 500	7 550	450	300								
		Alsónemesapáti	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	310		2025.01.01	2028.12.31	közép		65		170	75								
		Babosdöbréte	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	10 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 650	3 400	3 050	250								
		Babosdöbréte	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	940		2025.01.01	2028.12.31	közép		405	65	315	155								

		Bagod	gépészeti rekonstrukció (1-6)	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	10 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200	200		7 600										
		Bagod	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	5 600		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 400	1 400	1 400	1 400										
		Bak I. reg. Szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	4 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 200												
		Bak	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	15 900		2025.01.01	2028.12.31	közép		400	4 800	7 100	3 600										
		Bak	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	495		2025.01.01	2028.12.31	közép		65	300	65	65										
		Bocfölde	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	8 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		350	2 000	5 200	800										
		Bocfölde	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	565		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	185	65	65										
		Boncodfölde	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	5 700		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 000	3 250	300	150										
		Boncodfölde	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	750		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	125	250	125										
		Böde	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	6 600		2025.01.01	2027.12.31	közép		2 150	2 150	2 300											
		Böde	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	450		2025.01.01	2028.12.31	közép		70	65	250	65										
		Búcsúszentlászló	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	13 850		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 700	3 100	6 300	1 750										
		Búcsúszentlászló	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	455		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	65		140										
		Búcsúszentlászló 0. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	4 445		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 445												
		Csatár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	9 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 900	1 800	4 400	1 100										
		Csatár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	340		2025.01.01	2027.12.31	közép		185	90	65											
		Csonkahegyhát I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000												
		Csonkahegyhát	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	13 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		200	550	11 700	750										
		Csonkahegyhát	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	459		2025.01.01	2028.12.31	közép		64	250	65	80										
		Dobronhegy I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Dobronhegy	1 270		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 270												
		Egervár X. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Egervár	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000												

		Egervár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	11 520		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 160	8 450		910										
		Egervár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	440		2025.01.01	2028.12.31	közép		130	250		60										
		Gósfa XIII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gósfa	1 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 000											
		Gósfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gósfa	3 750		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 650	400	150	550										
		Gósfa	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gósfa	400		2025.01.01	2028.12.31	közép		60	60	60	220										
		Hagyárosbörönd I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hagyárosbörönd	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000											
		Hagyárosbörönd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	850		2025.01.01	2028.12.31	közép		150	350	150	200										
		Hagyárosbörönd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	105		2025.01.01	2028.12.31	közép		35		35	35										
		Hottó	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	14 850		2025.01.01	2028.12.31	közép		8 350	2 900	550	3 050										
		Hottó	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	460		2025.01.01	2028.12.31	közép		80	65	250	65										
		Kávás	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	7 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		6 050		1 050	250										
		Kemendollár I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	4 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 200											
		Kemendollár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	14 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		8 000	800	2 950	2 600										
		Kemendollár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	255		2025.01.01	2028.12.31	közép		35		130	90										
		Keménfa 1. szv.átemelő	gépészeti akna felújítás átfolyásmérő beépítéssel, SCADA beillesztéssel	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	2 250		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 250											
		Keménfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	3 850		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 150	650	1 800	250										
		Kisbucsa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	4 445		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 445											
		Kisbucsa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	11 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		8 800	2 200	500	300										
		Kisbucsa	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	280		2025.01.01	2028.12.31	közép		35	75	35	135										
		Kiskutas	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	8 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 650	6 150		400										
		Kispáli	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	6 350		2025.01.01	2027.12.31	közép		3 750	2 200	400										

		Kispáli II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kispáli	1 800		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 800													
		Kispáli	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	135		2025.01.01	2027.12.31	közép		65	35	35											
		Lakhegy	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	8 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 450	3 350	650	550										
		Nagykutas	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	4 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 750	2 650		400										
		Nagypáli I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000													
		Nagypáli	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	12 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		4 250	5 150	2 950	150										
		Nemesapáti I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	4 445		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 445													
		Nemesapáti	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	12 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 200	6 750	3 150	700										
		Nemesapáti	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	1 900		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 200	150	400	150										
		Nemeshetés	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	7 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 950	4 800	350	300										
		Nemeshetés	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	130		2025.01.01	2027.12.31	közép		65		65											
		Nemessándorháza	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	6 300		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 650	1 700	950	1 000										
		Nemessándorháza	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	545		2025.01.01	2028.12.31	közép		65	165	250	65										
		Nemesszentandrás	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	7 650		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 300	3 200	1 200	950										
		Nemesszentandrás 0. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesszentandrás	2 286		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 286													
		Németfalu	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	6 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 000	350	5 100	350										
		Németfalu	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	470		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	155		65										
		Ozmánbük	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	3 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		400		400	2 400										
		Ozmánbük	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	105		2025.01.01	2028.12.31	közép		35		35	35										
		Ozmánbük I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Ozmánbük	1 800		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 800													
		Pethőhenye	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	5 350		2025.01.01	2028.12.31	közép		250	2 400	1 800	900										
		Pethőhenye	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	210		2025.01.01	2028.12.31	közép		60		60	90										
		Pókaszepetk	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	15 400		2025.01.01	2028.12.31	közép		300	14 000	250	850										
		Pusztaszentlászló	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	20 655		2025.01.01	2028.12.31	közép		2 605	300	14 000	3 750										

		Pusztaszentlászló	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	2 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		565	685	565	685												
		Pusztaszentlászló I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000													
		Salomvár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	7 750		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 800	1 800	2 000	150										
		Salomvár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	270		2025.01.01	2028.12.31	közép		35	135	65	35										
		Sárhida I. átemelő	daráló beépítése beüzemelése, hozzájuk tartozó szerkezet legyártása	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	8 900		2025.01.01	2025.12.31	közép		8 900													
		Sárhida	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	9 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		4 500		4 200	300										
		Söjtör	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	20 050		2025.01.01	2028.12.31	közép		8 200	4 900	4 500	2 450										
		Söjtör	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	2 410		2025.01.01	2028.12.31	közép		330	750	330	1 000										
		Söjtör I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000													
		Teskánd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	6 650		2025.01.01	2028.12.31	közép		300	2 500	350	3 500										
		Teskánd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	1 880		2025.01.01	2028.12.31	közép		315	375	565	625										
		Vasboldogasszony I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vasboldogasszony	1 800		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 800													
		Vasboldogasszony	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	1 500		2025.01.01	2028.12.31	közép		800	200	250	250										
		Vasboldogasszony	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	245		2025.01.01	2028.12.31	közép		140	35	35	35										
		Vaspör	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	3 050		2025.01.01	2028.12.31	közép		350		350	2 350										
		Vaspör	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	150		2025.01.01	2028.12.31	közép		35		35	80										
		Vöckönd I. szv. átemelő	átfolyásmérő beépítése SCADA bejelzéssel	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	1 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 200													
		Vöckönd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	600		2025.01.01	2028.12.31	közép		200		200	200										
		Vöckönd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	210		2025.01.01	2028.12.31	közép		70	35	35	70										
		Zalaboldogfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	4 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		3 600	300	200	100										
		Zalacséb reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalacséb	6 401		2025.01.01	2025.12.31	közép		6 401													
		Zalacséb	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	3 900		2025.01.01	2028.12.31	közép		200	2 600	900	200										
		Zalaistvánd I. szv átemelő	átfolyásmérő beépítése SCADA beillesztéssel	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	1 300		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 300													
		Zalaistvánd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	4 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		1 200	2 200	400	400										
		Zalaistvánd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	310		2025.01.01	2028.12.31	közép		35	135	35	105										
		Zalaszentgyörgy	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	17 378		2025.01.01	2028.12.31	közép		7 782	732	7 032	1 832										
		Zalaszentgyörgy	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	230		2025.01.01	2027.12.31	közép		100	65	65											
		Zalaszentiván	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	21 200		2025.01.01	2028.12.31	közép		5 250	12 550	2 250	1 150										

		Zalaszentiván	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	270		2025.01.01	2028.12.31	közép		60	70	60	80											
		Zalaszentiván 0. (erdőben) szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	9 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		9 500												
		Zalaszentlőrinc	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	8 300		2025.01.01	2028.12.32	közép		4 250	3 100	300	650											
		Zalaszentlőrinc	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	680		2025.01.02	2028.12.33	közép		220	120	220	120											
		Alibánfa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alibánfa	2 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 200											
		Alsónemesapáti I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alsónemesapáti	4 400		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 400											
		Babosdöbréte I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	5 334		2026.01.01	2026.12.31	közép			5 334											
		Bak I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Bocfölde II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bocfölde	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Boncodfölde I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Boncodfölde	2 286		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 286											
		Csatár I. szennyvízátemelő	gépészeti akna felújítás, átfolyásmérő beépítéssel, SCADA bejelzéssel	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	2 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 250											
		Csatár I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csatár	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Csonkahegyhát II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	2 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 200											
		Egervár VIII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Egervár	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Hottó I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hottó	2 286		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 286											
		Kemendollár II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Keménfa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Keménfa	2 286		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 286											
		Kisbucsa 4.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	1 270		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 270											
		Kiskutas II. Kálócfapuszta szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kiskutas	1 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 000											
		Lakhegy V. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 000											
		Nagykutas II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagykutas	1 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 000											
		Nagypáli II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	1 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 000											
		Nemesapáti II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	4 445		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 445											
		Nemeshetés I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemeshetés	2 286		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 286											
		Nemessándorháza 0. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemessándorháza	2 286		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 286											
		Nemesszentandrás 1. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesszentandrás	2 286		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 286											
		Németfalu I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Németfalu	6 350		2026.01.01	2026.12.31	közép			6 350											
		Ozmánbük II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Ozmánbük	1 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 000											
		Pókaszepetk I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pókaszepetk	5 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			5 000											

		Pusztaszentlászló II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	4 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 200											
		Pusztaszentlászló III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Salomvár I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Salomvár	6 350		2026.01.01	2026.12.31	közép			6 350											
		Sárhida I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Sárhida	5 000		2026.01.01	2026.12.31	közép			5 000											
		Söjtör II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	3 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			3 500											
		Vaspör I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vaspör	3 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			3 500											
		Vöckönd I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vöckönd	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Zalaboldogfa I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaboldogfa	2 794		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 794											
		Zalaistvánd I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaistvánd	1 800		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 800											
		Zalaszentgyörgy II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentgyörgy	4 445		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 445											
		Zalaszentiván I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	3 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			3 500											
		Zalaszentlőrinc I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentlőrinc	4 200		2026.12.30	2026.12.30	közép			4 200											
		Alibánfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alibánfa	1 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 000										
		Alsónemesapáti II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alsónemesapáti	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800										
		Babosdöbréte II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 286										
		Babosdöbréte Rám I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 286										
		Bak II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800										
		Boncodfölde II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Boncodfölde	4 445		2027.01.01	2027.12.31	közép				4 445										
		Böde I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Böde	4 445		2027.01.01	2027.12.31	közép				4 445										
		Búcsúszentlászló 2. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	2 286		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 286										
		Csatár II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csatár	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800										
		Csonkahegyhát III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800										
		Csonkahegyhát IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800										
		Dobronhegy II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Dobronhegy	4 445		2027.01.01	2027.12.31	közép				4 445										
		Egervár IX. szennyvízátemelő	szivattyú csere (2db)	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Egervár	4 320		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 320											
		Hagyárosbörönd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hagyárosbörönd	3 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				3 500										
		Hottó II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hottó	2 794		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 794										
		Kemendollár III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 000										
		Kemendollár IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800										
		Kisbucsa 3.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	1 270		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 270										

		Kispáli I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kispáli	3 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				3 500											
		Lakhegy VI. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800											
		Nagypáli III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800											
		Nemesapáti III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 270											
		Nemesapáti 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 270											
		Nemeshetés 2.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemeshetés	1 270		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 270											
		Pethőhenye I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pethőhenye	4 200		2027.01.01	2027.12.31	közép				4 200											
		Pókaszepetk II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pókaszepetk	3 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				3 500											
		Pusztaszentlászló 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800											
		Pusztaszentlászló 1.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 000											
		Pusztaszentlászló 1.3 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 000											
		Salomvár II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Salomvár	2 286		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 286											
		Söjtör III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800											
		Söjtör IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 000											
		Vaspör II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vaspör	1 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 000											
		Zalaistvánd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaistvánd	1 800		2027.01.01	2027.12.31	közép				1 800											
		Zalaszentgyörgy I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentgyörgy	2 286		2027.01.01	2027.12.31	közép				2 286											
		Zalaszentiván II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	3 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				3 500											
		Zalaszentlőrinc II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentlőrinc	2 200		2026.12.31	2027.12.31	közép				2 200											
		Zalaegerszeg Szenterzsébethegy 2. szv. átemelő	átfolyásmérő beépítése SCADA bejelzéssel	A vízközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A vízközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	1 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 500												
		Alsónemesapáti III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alsónemesapáti	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Babosdöbréte III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Babosdöbréte Rám II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Bak III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 800										
		Bocfölde reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bocfölde	3 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					3 800										
		Boncodfölde 3.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Boncodfölde	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Böde II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Böde	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Búcsúszentlászló 3. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Csatár reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csatár	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 800										

		Csonkahegyhát V. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Csonkahegyhát VI. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Dobronhegy III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Dobronhegy	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Gósfa III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gósfa	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 800										
		Kemendollár V. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Keménfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Keménfa	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Kisbucsa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	6 985		2028.01.01	2028.12.31	közép					6 985										
		Kiskutas I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kiskutas	3 300		2028.01.01	2028.12.31	közép					3 300										
		Lakhegy VII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Nagypáli IV. Lakópark szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 800										
		Nemesapáti 1.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Nemesapáti 2.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Nemeshetés 3.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemeshetés	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Nemessándorháza 1. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemessándorháza	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Nemesszentandrás 2. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesszentandrás	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Németfalu II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Németfalu	1 270		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 270										
		Pethőhenye II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pethőhenye	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Pókaszepetk III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pókaszepetk	2 200		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 200										
		Pusztaszentlászló 2.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Pusztaszentlászló 2.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Salomvár III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Salomvár	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Söjtör 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Söjtör 2.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Söjtör 3.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										
		Vaspör III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vaspör	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 800										
		Vöckönd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vöckönd	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 800										
		Zalaboldogfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaboldogfa	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Zalaszentgyörgy reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentgyörgy	2 286		2028.01.01	2028.12.31	közép					2 286										
		Zalaszentiván III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	1 800		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 800										
		Zalaszentiván IV. Kisfaludpuszta szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	1 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					1 000										

		Zalaszentlőrinc III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentlőrinc	1 000		2028.01.01	2028.12.32	közép					1 000											
		Zalaegerszeg Andráshida u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	7 200		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					3 600							3 600		
		Zalaegerszeg Balatoni u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	7 600		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					3 800							3 800		
		Zalaegerszeg Báthory u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 000							1 000		
		Zalaegerszeg Berzsenyi u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	9 800		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					4 900							4 900		
		Zalaegerszeg Csácsi u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 800							1 800		
		Zalaegerszeg Damjanich u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 800							1 800		
		Zalaegerszeg Déli Ipari Park szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	7 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					3 500							3 500		
		Zalaegerszeg Jákum u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	7 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					3 500							3 500		
		Zalaegerszeg Kabók L. u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 000							1 000		
		Zalaegerszeg Nefelejcs u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 000							1 000		
		Zalaegerszeg Neszele I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	19 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					9 500							9 500		
		Zalaegerszeg TESCO szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 800							1 800		
		Zalaegerszeg Vágóhíd u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 000							1 000		
		Zalaegerszeg Vízmű központ szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	10 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					5 000							5 000		
		Zalaegerszeg Zala u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	19 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					9 500							9 500		
		Zalaegerszeg 74-es út menti szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	10 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					5 000							5 000		
		Zalaegerszeg Zrínyi u. I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 000							1 000		
		Zalaegerszeg Zrínyi u. II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 000							1 000		
		Zalaegerszeg Zrínyi u. III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2029.01.01	2036.12.31	hosszú					1 800							1 800		
		Zalaegerszeg 74-es út menti szv átemelő	2 szivattyús üzem visszaállítása, gépészeti átalakítással	A szennyvíz, és a belőle felszabaduló gázok hatására a felületek elkorrodálnak. Ezen elemek cseréje a A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésérehez elengedhetetlen	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	500		2029.01.01	2029.12.31	hosszú					500									
		Zaalegerszeg Egerszeghegy XIII. szv. átemelő	átfolyásmérő beépítése SCADA bejelzéssel	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	1 500		2029.01.01	2029.12.31	hosszú					1 500									
		Zalaegerszeg	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaegerszeg	453 888		2029.01.01	2038.12.31	hosszú					131 250	59 450	35 350	3 950	182 438	14 250	7 100	6 700	6 700	6 700
		Alibánfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alibánfa	7 700		2029.01.01	2035.12.31	hosszú					800	800		4 500		800	800			
		Alsónemesapáti	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	19 950		2029.01.01	2038.12.31	hosszú					550	250	3 750	850	550	1 500	7 100	1 800	1 800	1 800
		Alsónemesapáti	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Alsónemesapáti	805		2029.01.01	2037.12.31	hosszú					70	100		70	75	170	75	75	170	

		Babosdöbréte	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	24 450		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						600	3 450	1 250	250	8 200	2 050	2 150	2 500	2 000	2 000
		Babosdöbréte	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Babosdöbréte	2 420		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						315	65	405	65	405	65	315	405	65	315
		Bagod	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	3 300		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						2 500	200		200		200		200		
		Bagod	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	A vízióközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A vízióközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Bagod	14 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		Bak	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	21 700		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 000	1 100	2 800	400	300	400	4 400	7 300	2 000	2 000
		Bocfölde	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	13 550		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 000	150	200	150	6 200	150	200	5 150	150	200
		Bocfölde	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	1 250		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						250	185	250	65		185	65	250		
		Boncodfölde	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	11 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 100	850	300	150	1 400	2 050	2 600	850	850	850
		Boncodfölde	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	1 875		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						250	125	250	125	250	125	250	125	250	125
		Böde	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	13 300		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 050	700	350		350	2 500	2 150	2 200	2 000	2 000
		Böde	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	850		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						250	135		65	135		65	65		135
		Búcsúszentlászló	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	22 100		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						700	1 750	650	1 000		3 500	2 500	7 000	2 500	2 500
		Búcsúszentlászló	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	1 020		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						250	65	75	25	65	95	65	250	65	65
		Csatár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	11 700		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						700	1 200		400		400	1 500	4 500	1 500	1 500
		Csatár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	2 065		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						65		275		275		1 175		275	
		Csonkahegyhát	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	20 700		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 000	2 550	1 200	1 250		750		12 450	750	750
		Csonkahegyhát	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	1 065		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						65	250	145	250	65	80	65	80	65	
		Egervár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	16 650		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						910		910	4 400	7 700	910		910	910	
		Egervár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	1 900		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						130	250	130	250	130	250	130	250	130	250
		Gősfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízióközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízióközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	14 150		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						250	550	250	550	250	2 750	2 350	2 400	2 400	2 400

		Gősfa	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	740		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						60		60	220	60		60	220	60	
		Hagyárosbörönd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	15 150		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						150	4 200	6 450	3 300	150	200	150	200	150	200
		Hagyárosbörönd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	765		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						75	155	75	155	75	155	75			
		Hottó	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	12 850		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						700	1 250		4 300	2 750	2 650	400	400	400	
		Hottó	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	905		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						80	65		65		65	250	65	250	65
		Kávás	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	7 050		2029.01.01	2033.01.01	hosszú						2 750		250		4 050					
		Kemendollár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	34 730		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						850	500	850	500	3 000	2 600	5 030	11 400	5 000	5 000
		Kemendollár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	630		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						130			130	90		150		130	
		Keménfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	5 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						700	750		250		250	650	1 900	250	250
		Kisbucsa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	18 550		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						550	1 050	3 050	1 000	1 750	300	3 800	4 050	1 500	1 500
		Kisbucsa	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	315		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						35	75	35		135		35			
		Kiskutas	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	12 250		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						1 200	650	400		1 800		6 400		1 800	
		Kispáli	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	9 450		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						450	800	1 200		500		3 750	2 250		500
		Kispáli	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	475		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						65	35	200		35	35	35	35	35	
		Lakhegy	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	20 600		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						650	550	650	550	4 950	4 850	650	550	550	6 650
		Nagykutas	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	7 150		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						1 100	800	450		1 750	150	2 750		150	
		Nagypáli	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	16 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						550	950	1 200	150	550	3 600	1 900	5 600	550	950
		Nemesapáti	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	19 450		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						500	1 400	500	2 050	500	650	3 600	9 100	500	650
		Nemesapáti	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	2 800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						250		150		250	1 200	550	250	150	
		Nemeshetés	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	13 650		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						350	1 300	350	300	350	300	1 950	7 750	500	500

		Nemeshetés	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	1 025		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						350	65		65		315		165		65
		Nemessándorháza	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	6 550		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						150	300	150	300	150	2 500	500	1 500	500	500
		Nemessándorháza	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	960		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						165	250	65		165	250	65			
		Nemesszentandrás	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	8 950		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 100	250	400	250	400	1 750	2 400	1 750	400	250
		Németfalu	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	7 450		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						1 150		350		350		5 250		350	
		Ozmánbük	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	10 800		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						5 000	3 500		1 900		400				
		Ozmánbük	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	490		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						35	75	115		75	115		75		
		Pethőhenye	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	26 400		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						8 800	300	600	300	600	300	3 100	11 300	500	600
		Pethőhenye	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	670		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						60	100	60	90	60		150	60	90	
		Pókaszepetk	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	19 100		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						850		850		5 250	9 300	2 850			
		Pusztaszentlászló	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	23 500		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						3 800	450	600	450	600	450	3 800	12 350	600	400
		Pusztaszentlászló	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	2 630		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						565	685	65	185	65	65	65	685	65	185
		Salomvár	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	13 950		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						2 200	950	1 000	800	400	3 650	2 000	1 750	800	400
		Salomvár	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	455		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						35	65	135		90		65		65	
		Sárhida	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	6 850		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						1 100		300		300		4 350		800	
		Söjtör	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	26 510		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						750	250	750	2 750	750	5 050	5 900	3 450	3 430	3 430
		Söjtör	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	6 650		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						330	1 000	330	1 000	330	1 000	330	1 000	330	1 000
		Teskánd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	10 500		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 000		350		350	2 500	350	2 800	350	2 800
		Teskánd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	1 950		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						315	125	65	125	65	375	65	375	65	375
		Vasboldogasszony	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	1 750		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						250	250	250		250	250		250	250	
		Vasboldogasszony	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vasboldogasszony	385		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						70		105		35	70	70		35
		Vaspör	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	8 800		2029.01.01	2037.12.31	hosszú						3 200	2 450	2 100	350		350			350	
		Vaspör	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	860		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						155		80	155	80	155	80	155		
		Vöckönd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	6 500		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						200	200	200	200	1 700	1 700	200	200	1 700	200
		Vöckönd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	555		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						35	100	35	70	35	70	35	70	35	70
		Zalaboldogfa	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	6 800		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						950	750	200	100	1 000	100	2 800	300	300	300
		Zalacséb	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	3 400		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						200		200		2 600	200		200		

		Zalaistvánd	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és		Zalaistvánd	6 400		2029.01.01	2035.12.31	hosszú						400		2 300	400	2 900		400			
		Zalaszentgyörgy	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és		Zalaszentgyörgy	11 200		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						1 000	1 000	1 000	200	300	200	3 150	3 850	300	200
		Zalaszentiván	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és		Zalaszentiván	33 300		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						300	1 150	300	1 850	1 050	4 350	11 700	7 200	1 050	4 350
		Zalaszentiván	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és		Zalaszentiván	610		2029.01.01	2036.12.31	hosszú						60	70	80	60	130	80	60	70		
		Zalaszentlőrinc	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és		Zalaszentlőrinc	19 450		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						300	650	2 800	650	5 750	1 300	3 050	2 800	650	1 500
		Zalaszentlőrinc	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő vízközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére.	A beavatkozás után egy hatékonyan működő vízközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és		Zalaszentlőrinc	1 260		2029.01.01	2038.12.31	hosszú						120	220		220	120	220	120	120		120
		Zalaegerszeg Kaszaháza I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 800						1 800		
		Zalaegerszeg Lankás u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 000						1 000		
		Zalaegerszeg Folyondár u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	4 400		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							2 200						2 200		
		Zalaegerszeg Szélhordta u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 000						1 000		
		Zalaegerszeg Meredek u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 000						1 000		
		Zalaegerszeg Kishegyi u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 000						1 000		
		Zalaegerszeg LÉSZ Kft. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 000						1 000		
		Zalaegerszeg szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 800						1 800		
		Zalaegerszeg Bazita I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 800						1 800		
		Zalaegerszeg Bazita II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 800						1 800		
		Zalaegerszeg Bazita III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 800						1 800		
		Zalaegerszeg Ebergény I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	4 400		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							2 200						2 200		
		Zalaegerszeg Ebergény II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 000						1 000		
		Zalaegerszeg Szenterzsébethegy I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	7 600		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							3 800						3 800		
		Zalaegerszeg Szenterzsébethegy II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	17 800		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							8 900						8 900		
		Zalaegerszeg Szenterzsébethegy III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 500						1 500		
		Zalaegerszeg Vorhota I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	9 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							4 500						4 500		
		Zalaegerszeg Vorhota 1.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							1 000						1 000		
		Zalaegerszeg Vorhota Lakópark szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	4 400		2030.01.01	2037.12.31	hosszú							2 200						2 200		
		Zalaegerszeg Kilátó u. 8.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	4 400		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								2 200						2 200
		Zalaegerszeg Kisbük 9.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	4 400		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								2 200						2 200
		Zalaegerszeg Majori u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	8 400		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								4 200						4 200
		Zalaegerszeg Szőlőhegyi u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 000						1 000

		Zalaegerszeg Nekeresd I. reg. zennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	10 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									5 000							5 000
		Zalaegerszeg Pózva I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	10 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									5 000							5 000
		Zalaegerszeg Pózva 0. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	24 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									12 000							12 000
		Zalaegerszeg Csácsi-hegy I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Csácsi-hegy Csiga u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Ságod 0. reg. (almás mellett) szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	8 400		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									4 200							4 200
		Zalaegerszeg Ságod II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Ságod III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Ságod IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Ságod IX. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Ságod VI. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Ságod VII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Ságod VIII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Ságod X. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Ságod Tó u. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Bagod II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	8 400		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									4 200							4 200
		Zalaegerszeg Hatház I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Egerszeghegy XIII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	10 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									5 000							5 000
		Zalaegerszeg Egerszeghegy I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	4 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									2 000							2 000
		Zalaegerszeg Egerszeghegy 14.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Egerszeghegy 2.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Gálafej I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Gálafej 3.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800
		Zalaegerszeg Gálafej 4.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Gálafej 6.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Gálafej 9.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Bazita 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Gógánhegy 1.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Gógánhegy 3.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 000							1 000
		Zalaegerszeg Gógánhegy 5.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú									1 800							1 800

		Zalaegerszeg Hatház 2.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 800							1 800
		Zalaegerszeg Botfa IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 800							1 800
		Zalaegerszeg Botfa III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 800							1 800
		Zalaegerszeg Botfa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	19 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								9 500							9 500
		Zalaegerszeg Botfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	19 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								9 500							9 500
		Zalaegerszeg Gálafej II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	4 400		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								2 200							2 200
		Zalaegerszeg Gálafej 5.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 000							1 000
		Zalaegerszeg Gálafej 2.3 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 800							1 800
		Zalaegerszeg Besenyő 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 800							1 800
		Zalaegerszeg Jánkahegy 4.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	2 000		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 000							1 000
		Zalaegerszeg Jánkahegy 5.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	3 600		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								1 800							1 800
		Zalaegerszeg csapadék szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	8 400		2031.01.01	2038.12.31	hosszú								4 200							4 200
		Németfalu	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	470		2030.01.01	2033.12.31	hosszú								65	340		65					340
		Zalaistvánd	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	410		2030.01.01	2035.12.31	hosszú								135	70	35	35		135			70
		Zalaszentgyörgy	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	1 060		2030.01.01	2036.12.31	hosszú								65	300	165		65	300	165		300
		Bak	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	1 330		2031.01.01	2037.12.31	hosszú								185	300	65	420	120	120	120		300
		Nagykutas I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagykutas	2 200		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								2 200								0
		Babosdöbréte Kökényesmindszent I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	5 715		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									5 715							0
		Bagod I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bagod	4 200		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									4 200							0
		Bak I. reg. Szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	4 200		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									4 200							0
		Búcsúszentlászló 0. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	4 445		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									4 445							0
		Csonkahegyhát I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	5 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									5 000							0
		Dobronhegy I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Dobronhegy	1 270		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									1 270							0
		Egervár X. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Egervár	5 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									5 000							0
		Gősfa XIII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gősfa	1 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									1 000							0
		Hagyárosbörönd I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hagyárosbörönd	5 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									5 000							0
		Hottó Zalaszentmihályfa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hottó	6 350		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									6 350							0
		Kávás I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kávás	6 350		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									6 350							0
		Kemendollár I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	4 200		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									4 200							0

		Kisbucsa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	4 445		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									4 445						
		Kispáli II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kispáli	1 800		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									1 800						
		Lakhegy IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 800		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									1 800						
		Nagypáli I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	5 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									5 000						
		Nemesapáti I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	4 445		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									4 445						
		Nemesszentandrás 0. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesszentandrás	2 286		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									2 286						
		Ozmánbük I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Ozmánbük	1 800		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									1 800						
		Pusztaszentlászló I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	5 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									5 000						
		Söjtör I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	5 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									5 000						
		Teskánd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Teskánd	1 800		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								1 800							
		Teskánd I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Teskánd	1 800		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									1 800						
		Vasboldogasszony I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vasboldogasszony	1 800		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									1 800						
		Zalacséb reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalacséb	6 401		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									6 401						
		Zalaszentiván 0. (erdőben) szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	9 500		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									9 500						
		Alibánfa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alibánfa	2 200		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 200					
		Alsónemesapáti I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alsónemesapáti	4 400		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										4 400					
		Babosdöbréte I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	5 334		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										5 334					
		Bak I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Bocfölde II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bocfölde	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Boncodfölde I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Boncodfölde	2 286		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 286					
		Búcsúszentlászló 1. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	2 286		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 286					
		Csatár I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csatár	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Csonkahegyhát II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	2 200		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 200					
		Egervár VIII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Egervár	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Hottó I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hottó	2 286		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 286					
		Kemendollár II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Keménfa I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Keménfa	2 286		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 286					
		Kisbucsa 4.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	1 270		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 270					
		Kiskutas II. Kálócfapuszta szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kiskutas	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Lakhegy V. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					

		Nagykutas II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagykutas	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Nagypáli II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Nemesapáti II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	4 445		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										4 445					
		Nemeshetés I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemeshetés	2 286		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 286					
		Nemessándorháza 0. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemessándorháza	2 286		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 286					
		Nemesszentandrás 1. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesszentandrás	2 286		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 286					
		Németfalu I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Németfalu	6 350		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										6 350					
		Ozmánbük II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Ozmánbük	1 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 000					
		Pókaszepetk I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pókaszepetk	5 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										5 000					
		Pusztaszentlászló II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	4 200		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										4 200					
		Pusztaszentlászló III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Salomvár I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Salomvár	6 350		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										6 350					
		Sárhida I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Sárhida	5 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										5 000					
		Söjtör II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	3 500		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										3 500					
		Vaspör I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vaspör	3 500		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										3 500					
		Vöckönd I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vöckönd	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Zalaboldogfa I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaboldogfa	2 794		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										2 794					
		Zalaistvánd I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaistvánd	1 800		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										1 800					
		Zalaszentgyörgy II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentgyörgy	4 445		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										4 445					
		Zalaszentiván I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	3 500		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										3 500					
		Zalaszentlőrinc I. reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentlőrinc	4 200		2033.12.30	2033.12.30	hosszú										4 200					
		Alibánfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alibánfa	1 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 000				
		Alsónemesapáti II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alsónemesapáti	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Babosdöbréte II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											2 286				
		Babosdöbréte Rám I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											2 286				
		Bak II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Boncodfölde II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Boncodfölde	4 445		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											4 445				
		Böde I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Böde	4 445		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											4 445				
		Búcsúszentlászló 2. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	2 286		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											2 286				
		Csatár II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csatár	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				

		Csonkahegyhát III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Csonkahegyhát IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Dobronhegy II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Dobronhegy	4 445		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											4 445				
		Egervár IX. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Egervár	2 160		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											2 160				
		Gősfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gősfa	1 800		2031.01.01	2031.12.31	hosszú									1 800								
		Hagyárosbörönd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hagyárosbörönd	3 500		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											3 500				
		Hottó II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Hottó	2 794		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											2 794				
		Kemendollár III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 000				
		Kemendollár IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Kisbucsa 3.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	1 270		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 270				
		Kispáli I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kispáli	3 500		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											3 500				
		Lakhegy VI. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Nagypáli III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Nemesapáti III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 270				
		Nemesapáti 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 270				
		Nemeshetés 2.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemeshetés	1 270		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 270				
		Pethőhenye I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pethőhenye	4 200		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											4 200				
		Pókaszepetk II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pókaszepetk	3 500		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											3 500				
		Pusztaszentlászló 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Pusztaszentlászló 1.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 000				
		Pusztaszentlászló 1.3 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 000				
		Salomvár II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Salomvár	2 286		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											2 286				
		Söjtör III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Söjtör IV. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 000				
		Vaspör II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vaspör	1 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 000				
		Zalaistvánd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaistvánd	1 800		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											1 800				
		Zalaszentgyörgy I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentgyörgy	2 286		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											2 286				
		Zalaszentiván II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	3 500		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											3 500				
		Zalaszentlőrinc II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentlőrinc	2 200		2033.12.31	2034.12.31	hosszú											2 200				
		Alsónemesapáti III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Alsónemesapáti	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000				

		Babosdöbréte III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Babosdöbréte Rám II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Babosdöbréte	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Bak III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak	1 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 800			
		Bocfölde reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bocfölde	3 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												3 800			
		Boncodfölde 3.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Boncodfölde	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Böde II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Böde	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Búcsúszentlászló 3. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Búcsúszentlászló	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Csatár reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csatár	1 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 800			
		Csonkahegyhát V. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Csonkahegyhát VI. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Csonkahegyhát	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Dobronhegy III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Dobronhegy	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Gősfa III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Gősfa	1 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 800			
		Kemendollár V. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kemendollár	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Keménfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Keménfa	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Kisbucsa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kisbucsa	6 985		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												6 985			
		Kiskutas I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Kiskutas	3 300		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												3 300			
		Lakhegy VII. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Lakhegy	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Nagypáli IV. Lakópark szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nagypáli	1 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 800			
		Nemesapáti 1.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Nemesapáti 2.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesapáti	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Nemeshetés 3.0 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemeshetés	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Nemessándorháza 1. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemessándorháza	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Nemesszentandrás 2. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Nemesszentandrás	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Németfalu II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Németfalu	1 270		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 270			
		Pethőhenye II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pethőhenye	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Pókaszepetk III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pókaszepetk	2 200		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 200			
		Pusztaszentlászló 2.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Pusztaszentlászló 2.2 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Pusztaszentlászló	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Salomvár III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Salomvár	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Söjtör 1.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Söjtör	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			

		Sójtör 2.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Sójtör	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Sójtör 3.1 szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Sójtör	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Vaspör III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vaspör	1 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 800			
		Vöckönd II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Vöckönd	1 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 800			
		Zalaboldogfa II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaboldogfa	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Zalaszentgyörgy reg. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentgyörgy	2 286		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												2 286			
		Zalaszentiván III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	1 800		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 800			
		Zalaszentiván IV. Kisfaludpuszta szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentiván	1 000		2035.01.01	2035.12.31	hosszú												1 000			
		Zalaszentlőrinc III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaszentlőrinc	1 000		2035.01.01	2035.12.32	hosszú												1 000			
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
28		Zalaegerszeg Meredek úti szennyvízátemelő	Villamos szekrény felújítás távfelügyeleti beillesztéssel	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	5 600		2024.01.01	2024.12.31	rövid	5 600														
		Bocfölde I. szennyvízátemelő	villamos mérőhely rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	1 056		2025.01.31	2025.12.31	közép		1 056													
		Egervár Lakópark szennyvízátemelő	távfelügyeleti rendszerbe illesztés	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	3 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 000													
		Lakhegy VI. szennyvízátemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Lakhegy	3 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 000													
		Ozmánbük I. szennyvízátemelő	Irányítástechnikai szekrény felújítás	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	3 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 000													
		Pusztaszentlászló II. szennyvízátemelő	villamos mérőhely rekonstrukció, elmenő kábel toldással	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	1 122		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 122													
		Vaspör I. szennyvízátemelő	irányítástechnikai szekrény felújítás	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	2 200		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 200													
		Zalaszentgyörgy KHBA (Cseke Kft.)	távfelügyeleti rendszerbe illesztés	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	3 048		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 048													
		Alibánfa	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	2 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 000													
		Alsónemesapáti	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alsónemesapáti	12 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 500													
		Babosdöbréte	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	21 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		21 000													
		Babosdöbréte	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	120		2025.01.01	2027.12.31	közép		60		60											
		Bagod	HBA alu tokozott csatlakozó szekrény csere. Meglévő 60 db-ból 10 db cseréje.	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	9 600		2025.01.01	2025.12.31	közép		9 600													
		Bagod	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	2 000		2025.01.01	2028.12.31	közép		500	500	500	500										

		Bak	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bak	17 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		17 500													
		Bocfölde	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	8 000		2025.01.31	2025.12.31	közép		8 000													
		Boncodfölde	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	10 000		2025.01.01	2025.01.01	közép		10 000													
		Boncodfölde	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	100		2025.01.01	2027.12.31	közép		50		50											
		Böde	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	8 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		8 000													
		Böde	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	120		2025.01.01	2027.12.31	közép		60		60											
		Búcsúszentlászló	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Búcsúszentlászló	4 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 500													
		Csatár	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	12 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 000													
		Csatár	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	180		2025.01.01	2026.12.31	közép		60	120												
		Csonkahegyhát	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	18 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		18 000													
		Csonkahegyhát	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	180		2025.01.01	2026.12.31	közép		60	120												
		Egervár	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Egervár	12 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 000													
		Gősfa II. sz. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	2 300		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 300													
		Gősfa III. sz. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	2 640		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 640													
		Hagyárosbörönd	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	600		2025.01.01	2025.12.31	közép		600													
		Hottó	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	12 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 500													
		Hottó	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hottó	60		2025.01.01	2025.12.31	közép		60													
		Kávás	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kávás	4 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 500													
		Kemendollár 3. szennyvízátemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	2 640		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 640													
		Kemendollár	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	4 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 500													

		Keménfa	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Keménfa	7 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		7 500													
		Kisbucsa	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kisbucsa	13 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		13 000													
		Kiskutas	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kiskutas	8 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		8 500													
		Kispáli	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kispáli	9 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		9 000													
		Nagykutas	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagykutas	8 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		8 500													
		Nagypáli	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nagypáli	9 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		9 500													
		Nemesapáti	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesapáti	20 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		20 500													
		Nemeshetés	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemeshetés	9 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		9 000													
		Nemessándorháza	adatátvitel átállítása GPRS-re	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemessándorháza	1 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 000													
		Nemesszentandrás 1. szennyvízátemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Nemesszentandrás	2 640		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 640												
		Németfalu	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	6 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		6 000													
		Németfalu	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	60		2025.01.01	2025.12.31	közép		60													
		Ozmánbük	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Ozmánbük	600		2025.01.01	2025.12.31	közép		600													
		Pethőhenye	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pethőhenye	6 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		6 000													
		Pókaszepetk	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pókaszepetk	12 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 000													
		Pusztaszentlászló	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	23 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		23 000													
		Pusztaszentlászló	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	720		2025.01.01	2028.12.31	közép		120	120	240	240										
		Salomvár	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Salomvár	12 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 500													
		Sárhida	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Sárhida	5 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 500													
		Söjtör	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	25 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		25 000													

		Söjtör	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Söjtör	1 800		2025.01.01	2028.12.31	közép		400	400	500	500										
		Teskánd	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Teskánd	540		2025.01.01	2027.12.31	közép		180	180	180										
		Vöckönd I. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	2 640		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 640											
		Vöckönd II. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vöckönd	2 640		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 640											
		Zalaboldogfa	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaboldogfa	5 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		5 000											
		Zalacséb	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalacséb	400		2025.01.01	2025.12.31	közép		400											
		Zalaistvánd	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	4 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 000											
		Zalaszentgyörgy	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	12 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			12 500										
		Zalaszentgyörgy	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentgyörgy	150		2025.01.01	2025.12.31	közép		150											
		Zalaszentiván	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentiván	24 000		2025.01.01	2026.12.31	közép		9 500	14 500										
		Zalaszentlőrinc	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaszentlőrinc	13 500		2025.01.01	2025.12.31	közép		13 500											
		Gősfa XIII. sz. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	2 640		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 640										
		Kemendollár 4. szennyvízátemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	2 640		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 640										
		Kemendollár 5. szennyvízátemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Kemendollár	2 640		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 640										
		Zalaistvánd I. szv átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Zalaistvánd	2 640		2026.01.01	2026.12.31	közép			2 640										
		Zalaegerszeg- Vorhota lakópark szennyvízátemelő (Völgyi út)	GPRS kommunikáció kialakításával beillesztés a SCADA rendszerbe	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 350		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 350										
		Zalaegerszeg Ságod 2. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250										
		Zalaegerszeg Ságod 3. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250										
		Zalaegerszeg Ságod 6. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250										
		Zalaegerszeg Apátfa (Bagod II) szv.átemelő	villamos mérőhely korszerűsítés, bővítéssel	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	6 500		2026.01.01	2026.12.31	közép			6 500										
		Zalaegerszeg Ságod 4. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250										

		Zalaegerszeg Ságod 7. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250													
		Zalaegerszeg Ságod 8. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250													
		Zalaegerszeg Ságod 9. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250													
		Zalaegerszeg Ságod 10. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250													
		Zalaegerszeg Botfa III. átemelő	Márkószoftos vonalas kommunikáció átállítása Csoft GPRS-re, vezérlőszekrény felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	4 250		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 250													
		Zalaegerszeg Botfa III. átemelő	Villamos fogyasztásmérőhely rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	1 080		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 080													
		Alibánfa	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Alibánfa	2 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú								2 000								
		Babosdöbréte	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Babosdöbréte	360		2029.01.01	2035.12.31	hosszú								60	60		60	60	60	60			
		Bagod	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bagod	5 000		2029.01.01	2038.12.31	hosszú								500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Bocfölde	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Bocfölde	180		2029.01.01	2029.12.31	hosszú								180								
		Boncodfölde	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Boncodfölde	100		2029.01.01	2032.12.31	hosszú								50			50					
		Böde	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Böde	300		2029.01.01	2037.12.31	hosszú								60		60		60		60		60	
		Hagyárosbörönd	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Hagyárosbörönd	240		2029.01.01	2033.12.31	hosszú								120				120					
		Vaspör	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Vaspör	180		2030.01.01	2033.12.31	hosszú									120			60					
		Zalaegerszeg	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	707 000		2029.01.01	2032.12.31	hosszú								353 500			353 500					
		Zalaegerszeg Majori u. szennyvízátemelő	Villamos szekrény felújítás távfelügyeleti beillesztéssel	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A kiépített rendszer működőképességének megóvása, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzembiztonság jelentősen növekszik		Zalaegerszeg	5 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú										5 000						
		Csatár	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csatár	180		2031.01.01	2033.12.31	hosszú										120		60				
		Pusztaszentlászló	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Pusztaszentlászló	120		2032.01.01	2033.12.31	hosszú											60	60				
		Csonkahegyhát	HBA vezérlőszekrény és műszerezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Csonkahegyhát	120		2033.01.01	2033.12.31	hosszú												120				
		Gősfa	villamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Gősfa	6 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú												6 000				
		Németfalu	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	60		2033.01.01	2033.12.31	hosszú												60				

		Németfalu	HBA erősáramú és irányítástechnikai rekonstrukció	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz		Németfalu	60		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										60					
	Összesen:								**11 977 972**																			
VI. Szennyvíztisztítás																													
	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP																												
	Épület, építmény																												
3		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Bejáró út teljes pályás aszfalt burkolat felújítás, úszúkapu és hídmérleg előtti feljáró felújítása	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély, illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	18 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	18 000														
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	vas III klorid adagoló technológiai épület felújítás	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	2 700		2025.01.01	2025.12.31	közép		2 700													
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Iszapgépház oldalfalainak a felújítása, vízzárózás	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	3 400		2025.01.01	2025.12.31	közép		3 400													
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	1-es utóülepítő műtárgy recirkvezeték kiváltás 30 fm	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély, illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	12 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		12 000													
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Gravitációs sűrítő , zsomp ürítő vezeték kiváltása 25 fm	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély, illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 800		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 800													
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Iszapkezelésből származó csurgalék víz elvezető rendszer felújítása	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély, illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 300		2026.01.01	2026.12.31	közép			4 300												
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Flokkulációs tartály lefolyó, csurgalékvíz vezetékek cseréje,csapok cseréje és átkialakítása	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély, illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	1 950		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 950												
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	1. utóülepitő műtárgy megtámasztása betongyűrű építésével illetve beton felület bevonása a korrózió megakadályozására	A műtárgy korából fakadóan statikai felújításra szorul.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	17 000		2027.01.01	2027.12.31	közép				17 000											
		Zalaegerszeg szennyvíztelep Iszapgépház	épület felújítása	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	10 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						10 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep elfolyó vályú	építészeti rekonstrukció (lefedés)	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	10 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						10 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep Iszapsűrítők	építészeti rekonstrukció	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	5 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						5 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep rothasztó tornyok	építészeti rekonstrukció	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	10 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								10 000							
		Zalaegerszeg szennyvíztelep utóülepitő	építészeti rekonstrukció	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	12 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									12 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztelep Iszaptároló tartályok	építészeti rekonstrukció	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	21 000		2032.01.01	2037.12.31	hosszú									7 000			7 000		7 000	
		Zalaegerszeg szennyvíztelep Demon medencék	építészeti rekonstrukció	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	15 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									15 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztelep biológiai medence	2 db biológiai medence építészeti felújítása	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	30 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú										30 000					
		Zalaegerszeg szennyvíztelep kezelő épület	épület felújítása	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	20 000		2036.01.01	2036.12.31	hosszú											20 000				
		Zalaegerszeg szennyvíztelep csatornaiszapfogadó	építészeti rekonstrukció	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	7 000		2037.01.01	2037.12.31	hosszú													7 000	
		Zalaegerszeg szennyvíztelep mechanikai tisztító egység	építészeti rekonstrukció	Üzemszerűen használható.	Állagromlás miatti balesetveszély illetve üzemzavar megszüntetése.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	10 000		2037.01.01	2037.12.31	hosszú													10 000	
	Gép, berendezés																												
4		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Nyersvíz automat mintavevő berendezés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	3 950		2024.01.01	2024.12.31	rövid	3 950														
5		Zalaegerszeg szennyvíztelep	UV fertőtlenítő UV csövek és vezérlés cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	18 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	18 000														
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Utószűrő berendezések cseréje 2 db	A technológia jellegéből fakadó felújítás szükséges	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	65 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		65 000													
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Rothasztott iszaptároló keverő kiemelőnyílás, fedél és keret rekonstrukció	A technológia jellegéből fakadó felújítás szükséges	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	1 700		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 700												
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Iszapsűrítő, dobsűrítő felújítása	A technológia jellegéből fakadó felújítás szükséges	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	8 900		2026.01.01	2026.12.31	közép			8 900												
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Demon műtárgy csőhálózatának cseréje struvit kirakódás miatt	A technológia jellegéből fakadó felújítás szükséges	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					4 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Demon műtárgy technológiai átalakításának tervezése a nitrogén eltávolítás hatásfokának növelésére	A technológia jellegéből fakadó felújítás szükséges	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	3 200		2028.01.01	2028.12.31	hosszú					3 200									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep utóülepitők	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	20 000		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						5 000			15 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztelep utószűrő berendezés	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	6 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					6 000									

		Zalaegerszeg szennyvíztelep fertőtlenítő berendezés	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	8 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					8 000										
		Zalaegerszeg szennyvíztelep macerátorok illetve iszapszűrő	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	15 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					15 000										
		Zalaegerszeg szennyvíztelep rothasztó tornyok	fütés gépészetének cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	10 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					10 000										
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító Iszap szállító csigaszivattyúk	csigaszivattyúk felújítása	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	30 000		2029.01.01	2032.12.31	hosszú						15 000			15 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztelep homogenizáló	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	36 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					36 000										
		Zalaegerszeg szennyvíztelep on-line analizátorok	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	16 500		2028.01.01	2028.12.31	közép					16 500										
		Zalaegerszeg automata mintavevők	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	9 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					9 000										
		Zalaegerszeg szennyvíztelep mennyiségmérők	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	18 000		2028.01.01	2028.12.31	közép					18 000										
		Zalaegerszeg régi szennyvíztelep	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	60 000		2029.01.01	2036.12.31	közép						30 000							30 000		
		Zalaegerszeg új szennyvíztelep átemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkiömlések megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Zalaegerszeg	10 000		2029.01.01	2036.12.31	közép						5 000							5 000		
		Zalaegerszeg szennyvíztelep utószűrő berendezés	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	12 000		2029.01.01	2034.12.31	közép						6 000				6 000					
		Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapsűrítő	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	50 000		2029.01.01	2034.12.31	közép						35 000				15 000					
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító főátemelő	szivattyúk felújítása és cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	32 000		2029.01.01	2034.12.31	közép						16 000				16 000					
		Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapcentrifuga	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	10 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						10 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító rothasztó tornyok	keringető szivattyúk felújítása	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	25 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						25 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep dobsúrítők és vegyszerbekeverők	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	18 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						18 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító rácsszemét kihordó csiga	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	8 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						8 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító homokfogó gépészet (zagyszivattyúk, homokfogó híd és vezetékek)	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	10 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						10 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító biológiai műtárgyak	levegőztető elemek cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	12 000		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						12 000									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep vegyszeradagolók	gépészeti rekonstrukció (vegyszeradagolók cseréje)	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 500		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						4 500									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	3 db fölösiszap szivattyú cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	5 500		2029.01.01	2029.12.31	hosszú						5 500									
		Zalaegerszeg szennyvíztelep homokosztályozó	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	13 000		2029.01.01	2034.12.31	hosszú						6 500				6 500					
		Zalaegerszeg szennyvíztelep csatornaiszapfogadó	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	28 500		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							28 500								
		Zalaegerszeg szennyvíztelep 2. biológiai műtárgy	keverők cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	41 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							41 000								

		Zalaegerszeg szennyvíztelep ESCRUSOR	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	72 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							72 000							
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító biológiai műtárgyak	levegőztető elemek cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	36 000		2030.01.01	2034.12.31	hosszú							12 000			12 000	12 000			
		Zalaegerszeg szennyvíztelep utóülepítők	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	45 000		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							15 000			15 000			15 000		
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító Iszap szállító csigaszivattyúk	csigaszivattyúk felújítása	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	45 000		2030.01.01	2036.12.31	hosszú							15 000			15 000			15 000		
		Zalaegerszeg szennyvíztelep homogenizáló	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	24 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú							24 000							
		Zalaegerszeg szennyvíztelep légfúvó	4 db Robushi Légfúvó felújítása	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	75 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								75 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztelep légfúvó	4 db AERZENER légfúvó cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	40 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								40 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító NKÖHSZ szippantott szennyvízfogadó	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	5 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								5 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztelep recirkulációs gépház	3 db Recirkulációs szivattyú cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	12 000		2031.01.01	2031.12.31	hosszú								12 000						
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító NKÖHSZ szippantott szennyvízfogadó	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	30 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									30 000					
		Zalaegerszeg szennyvíztelep vegyszeradagolók	gépészeti rekonstrukció (vegyszeradagolók cseréje)	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 500		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									4 500					
		Zalaegerszeg szennyvíztelep iszapcentrifuga	iszapcentrifuga csere	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	60 000		2032.01.01	2032.12.31	hosszú									60 000					
		Zalaegerszeg szennyvíztisztító rácsszemét kihordó csiga	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	8 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										8 000				
		Zalaegerszeg szennyvíztelep recirkulációs gépház	3 db Recirkulációs szivattyú cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	12 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										12 000				
		Zalaegerszeg szennyvíztelep dobsűrítők és vegyszerbekeverők	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	18 000		2033.01.01	2033.12.31	hosszú										18 000				
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	3 db fölösiszap szivattyú cseréje	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 500		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											4 500			
		Zalaegerszeg szennyvíztelep mennyiségmérők	gépészeti rekonstrukció	gyártó által megadott üzemidő lejár, gyakori üzem közbeni hibák,	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	18 000		2034.01.01	2034.12.31	hosszú											18 000			
	Irányítástechnika, energiaellátás																										
6		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Iszaprothasztókra feladott mennyiségmérő 1. cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	1 250		2024.01.01	2024.12.31	rövid	1 250														
7		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Dobsűrítő berendezés áramlásmérő cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	1 350		2024.01.01	2024.12.31	rövid	1 350														
8		Zalaegerszeg szennyvíztelep	2-es biológia elektromos hálózatcsere, vezérlőszekrények cseréje, mérők betáp kábel cserék	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	27 000		2024.01.01	2024.12.31	rövid	27 000														
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	iszap recirk átfolyásmérő DN 400 beépítés, beüzemelés SCADA beillesztéssel	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		4 000													
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	DEMON rendszer gépészeti és villamos felújítása, folyamatfelügyeleti beillesztéssel	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	20 000		2025.01.01	2025.12.31	közép		20 000													

		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Iszaprothasztókra feladott mennyiségmérő 2. cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	1 250		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 250														
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Iszapvíztelenítő centrifuga áramlásmérő cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	1 350		2025.01.01	2025.12.31	közép		1 350														
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	szünetmentes tápegységek cseréje a PLC állomásnál	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	450		2026.01.01	2026.12.31	közép			450												
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	transzformátor csere, vagy nagy javítás külső helyszínen 1db bal oldali II. számú	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	15 600		2026.01.01	2026.12.31	közép			15 600												
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	22kV földkábel mérés	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	1 200		2026.01.01	2026.12.31	közép			1 200												
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Online mintavevő cseréje NH4 és NO3 felújítás webscada rendszerbe való beillesztése	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	6 600		2027.01.01	2027.12.31	közép				6 600											
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	22kV földkábel kiváltás (mindkét vonal) vonalanként külön	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése állapot, gyakori meghibásodások.	a berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	5 500		2027.01.01	2027.12.31	közép				5 500										
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Villámvédelmi rendszer fejlesztése, gyengeáramú rendszerek villámvédelmi zónán kívül helyezése	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése, állapot.	Üzembiztonságot veszélyeztető állapot	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	4 270		2027.01.01	2027.12.31	közép				4 270										
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Nagyfeszültségű 20 kV hálózat felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése, korszerűtlen állapot.	Villamos betáplálás meghibásodása	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	17 200		2029.01.01	2036.12.31	hosszú							8 600			4 300			4 300		
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Térvilágítás fejlesztés	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése, korszerűtlen energia pazarló állapot.	Munkavégzés helyének megvilágítása elégtelen és nem korszerűen szabályozott ezáltal pazarló is.	Munkavégzés helyének megvilágítása biztonságos munkavégzés, fényszennyezés elkerülése		Zalaegerszeg	16 250		2029.01.01	2036.12.31	hosszú							3 250	3 250	3 250		3 250			3 250		
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Erősáramú hálózat, villamos szerelvények felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése, korszerűtlen energia pazarló állapot.	Berendezések villamos energia ellátását üzembiztonságát veszélyezteti	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	42 800		2029.01.01	2036.12.31	hosszú							10 700			10 700	10 700			10 700		
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	2 db Középfeszültségű transzformátor cseréje	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése, korszerűtlen energia pazarló állapot.	Berendezések villamos energia ellátását üzembiztonságát veszélyezteti	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	31 115		2029.01.01	2035.12.31	hosszú							1 115						30 000			
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	22kV-os teljes beltéri tokozott kapcsolóberendezés cseréje, tervezéssel, kivitelezéssel, védelem kiépítéssel, E-on mérési tervezéssel és engedélyezéssel együtt	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése, korszerűtlen állapot.	Mérőhely korszerűtlenné vállása szabványoknak megfelelés.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	50 000		2030.01.01	2030.12.31	hosszú								50 000							
		Zalaegerszeg szennyvíztelep	Fogyasztásmérőhely fejlesztése, mérő berendezés szekrénybe helyezése	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése, korszerűtlen állapot.	Mérőhely korszerűtlenné vállása szabványoknak megfelelés.	Biztonságos használat illetve működőképes állapot.		Zalaegerszeg	185		2030.01.01	2030.12.31	hosszú								185							
	SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY																												
	Összesen:								**13 561 242**	**424 747**				**313 911**	**1 696 085**	**1 365 409**	**1 122 324**	**856 230**	**2 010 670**	**651 888**	**922 690**	**922 056**	**1 083 523**	**531 215**	**750 447**	**457 796**	**594 019**	**282 979**
														2024 évre a fejlesztési forrás biztosított														

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	313 911	394 547	Használati díj (2024)
		10 250	Előző évek HD maradványa
		19 950	KEHOP 2.1.11 pályázati forrás
II. ütem	5 040 048	1 578 188	Használati díj (2025-2028)
III. ütem	8 207 284	3 945 470	Használati díj (2029-2038)

[1] Idegenvíz kizárás munkafolyamatai

1. Törött szerkezeti elemek cseréje, aknában bekötések körbekenése, folyásfenék újra betonozása, hézag pótlása (vízbetörés javítás)
2. Vízzáró réteg készítés, hosszútávú korrozió és szerkezeti védelem (Szulfátálló réteg készítése)
3. Fedlap és szűkítő csere DN 600 mm, terhelésnek megfelelően, üzemeltető előírása szerint

4. Pontszerű hibahelyek javítása gerincvezetéken, és bekötésen

[2]Gépészeti felújítás

1. szivattyú talpidon csere
2. nyomócső csere

3. nadrágszíjdom csere
4. visszacsapó szelep csere
5. tolózár csere
6. vezetőcső csere

Védőerület felújítás
1. kerítés csere
2. kapu csere
3. aszfaltozás