



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyiratszám: 277- 20/2016
Ügyintéző: Horváth Endre

Tárgy: Interpellációs válasz.

Dr. Kocsis Gyula
önkormányzati képviselő
8900 Zalaegerszeg
Hóvirág u. 1.

Tisztelt Képviselő úr!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai ülésen feltett közvilágítással kapcsolatos interpellációra az alábbi választ adom:

Korábban a 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelettel kiadott Közvilágítási Szabályzat értelmében számos felhasználási hely tekintetében elszámolás alapját az (MSZ-20194-1) szabványban szereplő dekádnaptár adta, ezért a közvilágítás működtetése a naptárban foglalt időpontoknak megfelelően történt. A dekádnaptár viszonylag pontatlanul követi le a tényleges napjárást ezért a Szabályzat visszavonását követően egy finomított kapcsolási séma került bevezetésre, amely az ún. asztronómiai vezérlés alapján működik.

Az asztronómiai vezérlés azt jelenti, hogy a kapcsolási időpontok kiszámításának alapját a csillagászati napkelte-napnyugta időpontok képezik, így naponta változó időpontban következik be a kapcsolás. A csillagászati adatok azt az időpontot adják meg, amikor a napkorong teteje épp egybeesik a horizonttal, ekkor azonban még világos van ezért, a konkrét kapcsolási időpontok a csillagászati adatokhoz viszonyítva kissé későbbre tolnak. A vezérlés akkor lép működésbe, amikor a napkorong a zenithez képest 96° -ra helyezkedik el, azaz 6° -kal a látóhatár alá kerül.

Korábban hatályos dekádnaptár szerinti éves világítási idő 3990 óra, a jelenleg használt asztronómiai vezérlésé átlagosan 4080 óra.

Az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 3140/2016. számú MEKH határozattal jóváhagyott elosztói üzletszabályzata az asztronómiai vezérlésen alapuló közvilágítási naptárt tartalmazza, mint alkalmazandó sémát.

Egyedi meghibásodások, lokális eltérések előfordulhatnak, rádiófrekvenciás vételi zavarok következtében, Zalaegerszeg területén a közvilágítás be és kikapcsolásában – hibabejelentést követően - kivizsgálásukról és megszüntetésükről a közvilágítás vezérlést működtető E. ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. gondoskodik.

A probléma megoldása miatt, megkeressük az E. ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt-t, hogy vizsgálja meg milyen műszaki lehetőség van a meteorológia viszonyok hatásainak közvilágítás működtetésében történő lekövetésére.

Kérem, a válaszmomat elfogadni szíveskedjen.

Zalaegerszeg, 2016. november 14.

Tisztelettel:



Gece Péter

alpolgármester

Kapják:

1. Címzett

2. Irattár

3. Önkormányzati onl

2016 NOV 16 E-mailon Dnt

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Telefon: 92/502-108. Fax: 92/502-101
E-mail: gecsep@zalaegerszeg.hu

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.